



Vodohospodářská společnost
Vrchlice – Maleč, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel. + 420 327 588 111
info@vhskh.cz
www.vhskh.cz

APRIS 3MP s.r.o.
Ing. Pavlína Svatošová
Baarova 231/36
140 00 Praha 4

č. j.: 20211842/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/l. 115

V Kutné Hoře dne 23.12.2021

**Věc: „REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. ČÁSLAV VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VRTŮ
TEPELNÉHO ČERPADLA“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby**

Stupeň projektové dokumentace: DUSP

Projektant: APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

Číslo projektu: 2021026

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby: „REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. ČÁSLAV VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VRTŮ TEPELNÉHO ČERPADLA“, pozemek p.č. 520, 644, 2117/26, 2117/53 a 2117/66 v k.ú. Čáslav.

Popis stavby: Stavba je členěna na stavební objekty: D.2.1.5 SO 04-30-01 Ostatní inženýrské objekty – vrty pro telené čerpadlo, D.2.1.6 SO 04-31-01 Rekonstrukce kanalizační přípojky, D.2.1.8 SO 04-51-01 Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost a přístřešky, D.2.2.1 SO 04-71-01 Výpravní budova v žst. Čáslav, D.2.2.5 SO 04-78-01 Demolice – místní nádraží odbočné regionální dráhy Třemošnice – Čáslav, D.2.3.6 SO 04-86-01 Areálové rozvody elektro NN a areálové osvětlení.

Stávající výpravní budova je napojena na sítě technické infrastruktury – jednotná kanalizační síť, elektrická přípojka silnoproudu a slaboproudu a vodovodní přípojka. V rámci rekonstrukce výpravní budovy dojde k rekonstrukci kanalizační přípojky (stávající není dostatečně hluboko a je zanesená). Ostatní přípojky zůstávají stávající. Řešení po rekonstrukci zůstává zachováno – dojde pouze k výměně veškerých vnitřních rozvodů vody a splaškové kanalizace. Veškeré dešťové vody z šikmých střech nádražní budovy budou svedeny svislými svody na fasádě objektu a budou dále vedeny ležatými rozvody do stávající jednotné kanalizace. Řešení likvidace dešťových vod zůstává nezměněno. Předpokládaný průměrný odběr vody je 2,43 m3/den.

V rámci stavby je navržena rekonstrukce kanalizační přípojky ve stávající trase – přípojka z trub PVC DN 200 mm v délce v délce 22,0 m. Na přípojce bude osazena revizní šachta DN 1000.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.




Souhlasíme se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 602 493 715,
- požadujeme písemné ohlášení zahájení prací,
- případná manipulace se stávající vodovodní přípojkou a vodoměrnou sestavou s vodoměrem bude provedena výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.,
- ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu,
- napojení kanalizační přípojky na kanalizaci není přípustné přes žumpy nebo malé čistírny odpadních vod (včetně septiků),
- napojení na kanalizační stoku bude provedeno navrtávkou pomocí spojky „in - situ“,
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče,
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- kanalizační přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající kanalizaci provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., provoz služeb,
- kontrolu trasy přípojky před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. O kontrole bude proveden písemný záznam,
- po dokončení kanalizační přípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na převímce dokončené stavby. Podkladem pro převímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace skutečného provedení, zápis o zkoušce vodotěsnosti, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s odpadní vodou,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 601 393 662, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Oddělení TPČ
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPČ

Přílohy: 1 x situace