



**Vyjádření MAME Moravské Budějovice, s.r.o. ke stavbě:**

**Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky**

**Podmínky:**

- stavbou **budou** dotčeny optické a koaxiální kabely MAME
- z důvodu chybějícího vytyčovacího vodiče, je nutno objednat vyvytyčení sítí MAME u společnosti Geoding spol s  
tel.: 732 785 646
- dodržet ČSN 73 6005 - 1,5 m od kabelů je zákaz použití mechanizačních prostředků
- každé obnažení kabelů MAME musí zkontrolovat technik MAME tel.: 737 384 197 a učinit zápis do deníku prací
- kabely zabezpečit proti poškození
- před zásypem požádat o provedení kontroly míst křížení a souběhu s přístupovou sítí technika MAME

Dne : 30.11.2023

Podpis :

Převzal :