

Žádost ze dne: 16.11.2023  
Číslo jednací: VASTR-1431/2023-Ča  
Vyřizuje: Ing. Helena Čachotská  
Tel.: +420 568 899 126  
Email: cachotska@vastr.cz  
Datum: 20.11.2023

**Žadatel:**

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.  
Ing. Tereza Brunerová  
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

## Vyjádření pro společné územní a stavební řízení

**Stavba (projekt):** Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky

**Územní lokalizace:** Moravské Budějovice, Pražská ul., p.č. 1682/1

**Stavebník:** Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

**Projektant:** Ing. Tereza Brunerová, DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

**Popis stavby:**

Předmětem stavby je rekonstrukce železničního mostu nad ulicí Pražská v Moravských Budějovicích včetně železničního svršku a spodku. Dále je součástí stavby rekonstrukce pozemní komunikace včetně chodníku v prostoru mostu.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává za vlastníka vodovodu a/nebo kanalizace toto vyjádření.

V místě stavby **se nachází** stávající vodovod pro veřejnou potřebu a jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu, jejichž ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

Na základě předložené projektové dokumentace, za jejíž obsah dle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. zodpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

### 1. Podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení stavby:

- **Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.**
- **Veškeré změny proti schválené projektové dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.**
- **K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.**

### 2. Podmínky pro realizaci stavby:

- Před zahájením stavby požadujeme provést vytýčení trasy dotčených sítí ve správě VAS:  
**Radek Klika                      [klika@vastr.cz](mailto:klika@vastr.cz)                      568 899 167      603 754 147**
- Zahájení realizace stavby je nutné předem oznámit vedoucímu provozního střediska Moravské Budějovice, Fibichova 1271,676 02 Moravské Budějovice:  
**Ing. Václav Horák              [mbud@vastr.cz](mailto:mbud@vastr.cz)                      568 420 084      603 513 695**
- Stavebník je povinen předem odsouhlasit s vedoucím provozu navrženou ochranu vodovodu a kanalizace.
- Přesné určení trasy stávajících přípojek námi provozovaných IS je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
- Při souběhu a křížení kabelového vedení s vodovodem a/nebo kanalizací je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- **Požadujeme přizvání vedoucího provozu ke kontrole ochrany vodovodu a kanalizace a kontrole souběhu a křížení kabelového vedení s vodovodem a/nebo kanalizací před záhozem. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci.**
- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu vodovodu a/nebo kanalizace nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (vč. veřejných částí přípojek) nebo omezení jejich provozuschopnosti. V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí.
- Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu vodovodu a/nebo kanalizace, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem VAS.
- Po dobu stavby nebudou nad IS ukládány žádné stavební materiály, zařízení staveniště včetně deponie zeminy. Provozované IS musí zůstat nadále přístupné pro naše pracovníky.
- Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a/nebo kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
- V průběhu realizace stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozu VAS.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.



Ing. Helena Čachotská  
referent speciálních činností