



**Vyjádření MAME Moravské Budějovice, s.r.o. ke stavbě:  
Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky**

Podmínky:

- stavbou **budou** dotčeny optické kabely a kabely TKR
- dodržet ČSN 73 6005 a 73 3050 - 1,5 m od kabelů je zákaz použití mechanizačních prostředků
- vytýčení sítě objednejte u technika KT - mob.737 384 197
- kabely zabezpečit proti poškození
- před zásypem požádat o provedení kontroly míst křížení a souběhu s přístupovou sítí technika KT

Dne : 10.11.2022

Podpis :

Převzal :