

SUDOP Brno spol.s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Revitalizace trati České Budějovice - Volary			Datum : 06 / 2012	
				Objekt : SO 15-27-02 Žst. Křemže, úprava osvětlení			Počet listů : 1	
							List č. : 1	
SPOJUJE								
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 100	CYKY-J	5x10	10	Rozvaděč RH – pole 2	Koncovka	Rozvaděč RO	Koncovka	
WL 101	CYKY-J	5x6	10	Rozvaděč RH – pole 3	SZ25	Rozvaděč RO	SZ25	
WL 102	CYKY-J	5x4	30	Rozvaděč RO	SZ25	Instalační krabice na zastřešení prostor u VB	SZ25	
WL102.1	CYKY-J	5x2,5	60	Instalační krabice na zastřešení prostor u VB		Zářivky na zastřešení u VB – vč. napojení prosvětlené tabule s názvem stanice		
WL 103	CYKY-O	4x10	390	Rozvaděč RO	Koncovka	Osvětlovací stožáry OS5 – OS1	Koncovka	
WL 104	CYKY-O	4x6	230	Rozvaděč RO	SZ25	Osvětlovací stožáry S7-S1	SZ25	
WL 105	CYKY-O	4x10	210	Rozvaděč RO	Koncovka	Osvětlovací stožáry OS6 – OS9	Koncovka	
WS 100	SYKFY	4x2x0,5	10	Rozvaděč RO		Rozvaděč RDO		
WS 101	UTP	Cat. 5e	20	Rozvaděč RO		Přenos. zařízení ve sděl. místn.		
WS 102	TCEKFE	4P1,0	30	Rozvaděč RO-PLC		Fotobuňka		
WS 103	TCEKFE	4P1,0	30	Rozvaděč RO-SH		Fotobuňka		
KABELY MIMO KABELOVOU LISTINU								
	A055ZZ-F	2x2,5	100	Svorkovnicová skříňka ve stožárech na nástupišti a na zhlaví		Svitidla na stožárech		
	A055ZZ-F	2x1	45	Svorkovnicová skříňka ve stožárech na nástupišti		Rozhlas na stožárech		