



OBEC KOŘENOV

468 49 Kořenov 480 tel: 483 399 035 fax: 483 399 089 e-mail: ou.korenov@seznam.cz

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
10100 Praha 10

Váš dopis značky

Č.j.
OUKor-1961/2021/V

Vyřizuje/E-mail
Slavíková
vystavba@korenov.cz

Kořenov dne
18.1.2022

Věc: Vyjádření

Obec Kořenov obdržela žádost o vyjádření k záměru
„Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“
v obci Kořenov v k.ú. Polubný, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Rykl, ČKAIT
0400329, TÝM/SAGASTA – Tanvald - Kořenov

S uvedeným záměrem Obec Kořenov souhlasí.

Investor stavby: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Jedná se o komplexní opravu traťového úseku, oprava tunelu, zdí, propustků a přejezdů. Na území obce Kořenov:

| | | | |
|----------|----|----------|-------------------------------------|
| E.1.7.4 | SO | 04-17-01 | Tunel Polubenský km 32,691 - 33,631 |
| E.1.4.13 | SO | 04-14-07 | Zed' v km 33,631 - 33,704 |
| E.1.4.14 | SO | 04-14-08 | Propustek v ev. km 33,967 |
| E.1.4.15 | SO | 04-14-09 | Propustek v ev. km 34,054 |
| E.1.3.6 | SO | 04-13-02 | Přejezd P5551 v ev. km 34,067 |

Jako vlastník místní komunikace 66c na ppč. 3046 sdělujeme, že technický stav komunikace není pro významnější zátěž těžkou technikou, k dopravě je využíván prostor s asfaltovým povrchem vedoucí areálem Jizerské pily na ppč. 1002/3, ppč. 1001/2 a ppč. 313/1, proto požadujeme dohodu s vlastníkem Jizerské pily s.r.o. o termínu a využívání prostoru. Dále požadujeme protokolární zaznamenání stavu komunikace na ppč. 3046 před zahájením stavby v k.ú. Polubný. Dále požadujeme obnovu zábran při vjezdu do Polubenského tunelu při komunikaci na ppč. 2931/1. Obec Kořenov zde umístila na části zábradlí ohradového typu, ale dle historických betonových sloupků byly zábrany v minulosti v širším rozsahu a dojde-li k odstranění zeleně, bude nutné použít stejný rozsah jako v minulosti.

Jako vlastník některých inženýrských sítí sdělujeme, že v místě záměru **se nachází sítě:**
Kanalizace Kořenov v rozsahu věcného břemene při km 34,053, zaměření v příloze

Veřejné osvětlení v krajnici silnice III/29018, zakres v příloze. Pro vytyčení metalické sítě stavebník kontaktuje technika Jiřího Doležala tel. 777171414

Před realizací stavby investor zajistí:

oznámení termínu zahájení stavebních prací v místě křížení sítí na Obec Kořenov min 14 dní předem, kontakt Email: vystavba@korenov.cz, tel. 483704154

vytyčení polohy kanalizace a veřejného osvětlení a prokazatelné seznámení zástupců investora s polohou zařízení

ochranu zařízení Obce Kořenov před poškozením v průběhu prací

neprodlené ohlášení každého poškození zařízení Obce Kořenov na tel. 483399035.

Petra Slavíková, oddělení výstavby