



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

Bc. Jan Paul

Moskevská 532/60

101 00 Praha 10

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2021/060175

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677
M. Holan / 481 321 388

HRADEC KRÁLOVÉ
21.1.2022

Oprava železniční trati v úseku Tanvald – Kořenov (km 27,533 – 34,115), k.ú. Šumburk nad Desnou, k.ú. Tanvald, k.ú. Desná, k.ú. Desná I, k.ú. Desná III a k.ú. Polubný

Dne 20.12.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedené akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Tým dopravního inženýrství s.r.o. (11/2021) se jedná o opravu železniční trati v úseku Tanvald – Kořenov (km 27,533 – 34,115), k.ú. Šumburk nad Desnou, k.ú. Tanvald, k.ú. Desná, k.ú. Desná I, k.ú. Desná III a k.ú. Polubný. Součástí opravných prací bude oprava železničního svršku vč. nové ozubnice na Y pražcích, železničního spodku, sanace skalních zářezů, sanace železničního spodku na přejezdech, oprava odvodnění, nástupišť (zast. Kořenov, doprava D3 Desná), stezek, osvětlení, osazení EOv a elektromotorických přestavníků na krajních výhybkách v dopravně D3 Desná a s tím spojené zřízení technologického objektu, výpichy pro DDTS, oprava mostů, tunelů, zdí a propustků a oprava přejezdů P5545, P5546, P5547, P5548, P5550 a P5551. Opravné práce budou realizovány na pozemcích Správy železnic, státní organizace, popřípadě na cizích pozemcích ve stávajícím rozsahu. V rámci stavby nedojde k dalšímu trvalému záboru mimodrážních pozemků, respektive v rámci odvodnění u Žďárského tunelu bude zřízena služebnost pro udržování příčného odvodňovacího žebra na pozemcích města Tanvald – bude řešeno v SO 01-11-01.

Samotnou opravou nebudou dotčena práva a povinnosti správce významného vodního toku Desná do Kamenice (IDVT: 10108520), kromě SO 01-11-01.01 – odvodňovací příčné žebro do Desné. Odvodnění je vyústěno do vodního toku Desná na pravém břehu v ř.km cca 1,650. V místě navrženého vyústního objektu máme evidovanou břehovou úpravu (DHM 5337 – kamenné zdivo). Vyústním objektem bude dotčen pozemek parc.č. 1915/6 v k.ú. Tanvald ve správě Povodí Labe, státní podnik. Předmětná lokalita se v místě vyústního objektu nachází v záplavovém území vodního toku.

Stavebníkem akce je Správa železnic, s.o.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1900 - Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 669449, X: 977144.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Vyústní trubka v čele vyústního objektu bude situována mírně šikmo po směru proudění vodního toku. Při budování vyústního objektu musí být zásah do svahu břehu minimalizován. Vyústní trubka nesmí vyčnívat přes čelo vyústního objektu o více jak 0,1 m a bude umožňovat odběr kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod. Vyústní trubka bude umístěna cca 30 cm nad hladinou vody při běžném průtoku.
- Vyústní objekt bude vybudován z materiálů přírodě blízkých, musí respektovat stávající profil koryta vodního toku a nesmí tvořit překážku v průtočném profilu. V rámci vybudování vyústního objektu požadujeme sanovat stávající břehové úpravy (kamennou zeď) 1 m na každou stranu od vyústního objektu.
- Podél vodního toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 8 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov.
- V tomto pruhu nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umístováním staveb nebo změnami nivelety terénu. Zařízení staveniště, stavební materiál a výkopek ze stavby bude uložen mimo tento pruh.
- Bez písemného souhlasu správce toku s provedením vyústního objektu nebude stavba zkolaudována.
- Stávající železniční trať se dle PD nachází na pozemcích parc.č. 1915/1 a 1918/1 v k.ú. Tanvald a parc.č. 99 a 183/6 v k.ú. Desná I. ve správě Povodí Labe, státní podnik. Požadujeme proto majetkoprávní vypořádání (smlouvu o věcném břemeni apod). V této záležitosti se elektronicky obraťte na Povodí Labe, státní podnik. PS Turnov, mail: hubacovada@pla.cz, pokud tak nebylo učiněno v minulosti. V tom případě požadujeme doložit stávající smlouvy o věcném břemeni na výše uvedené pozemky.
- Při výstavbě požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu.
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích, nemohlo dojít k jeho odplavení.

Upozorňujeme, že za stav vyústního objektu a stabilitu dotčeného břehu v rozsahu 1 m na každou stranu od vyústního objektu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) kanalizace a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek parc.č. 1915/6, k.ú. Tanvald), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (*nebo stavby*) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Jablonec nad Nisou, PS Turnov (Dana Hubáčová, tel.: 481 321 388 popř. hubacovada@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL Z1 – Jablonec nad Nisou – PS Turnov