



PÜDORYS



ŘEZ A – A



POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE.
- DOKUMENTACI JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A SO.
- NA STAVBĚ JE NUTNO VŽDY PRACOVAT S NEAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ.
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ OSADIT CHRÁNIČKY A SYSTÉMOVÉ PRVKY.
- KATEGORIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV (POUŽITÉ TYPY BEDNĚNÍ) VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘESNOST VYTČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK JE ZKOSENÍ HRAN 20/20 mm.
- BETONÁŽ PILOTY BUDE PROVEDENA NA PLNou VÝŠKU A NÁSLEDNĚ UBOURÁNA NA ÚROVEŇ, ZE KTERÉ BUDE PROVEDENO ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADU NA ČTVERCOVÝ TVAR (UBOURÁNÍ 0,6M).

BETON

MODUL PRUŽNOSTI
KATEGORIE NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI
VÝSKEDNÁ TRÍDA KONSTRUKCE
PRŮBĚH NÁRŮSTU PEVNOSTI BETONU
NAVRŽENO DLE
MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE ZÁKLAD
NOMINÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE ZÁKLAD
MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE PILOTA
NOMINÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE PILOTA

C30/37 - XC4 - XD2 - XF2 - XA2 (CZ: TKP18PK) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3

Ecm = 33 GPa
4
S4
VELMI POMALÝ
ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206; TKP18PK
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm

OCEL

B500B

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:				
Investor:		Kontaktní adresa:						
<div></div> <div>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlím Diážděná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město</div>		<div>SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9</div>						
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2		<div></div> <div>METROPROJEKT</div>			Souprava číslo:			
generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz								
Hlavní inženýr projektu: Podpis: 		Název a účel díla:						
Ing. arch. Hana Vermachová		Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC PROJEKT						
tel.: +420 296 154 303								
Stupeň: P								
Zpracovatelský útvar:		Název části díla:						
S 52		STAVEBNÍ ČÁST			E			
tel.: +420 296 154 330		SO 03 SLUŽEBNA HZS			E.3			
Vedoucí útvaru: Podpis: 		Architektonické a stavební řešení			E.3.1			
Roman DUŠEK								
Odpovědný projektant: Podpis: 		Název dokumentu:			Změna:			
Ing.arch.Lukáš Jedlička		Věž na sušení hadic			-			
Vypracoval: Podpis: 		ZÁKLADY - VÝKRES TVARU			Číslo příl.:			
Ing. Jaroslav Prokop					052			
Skart. znak: V20/2039	Datum: 01 / 2018	IČD :	18	7269	002	05	03	01
Počet formátů: 3x A4	Měřítka: 1:50							