



- POZNÁMKY:
1. OTOPNÁ TĚLESA UMÍSTĚNA NA STŘED OTVORU, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
  2. VŠECHNA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA JSOU NÁPOJENA ZE STĚNY.
  3. VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTECH OPATŘENY VYPOUŠTĚCÍMI KOHOUTY A V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH ODVZDUŠNĚNY.
  4. PRŮCHOD POTRUBÍ POŽÁRNÍM PŘEDĚLEM BUDE OPATŘEN POŽÁRNÍ PRŮCHODKOU ČI TĚSNĚNÍM POŽÁRNÍM TMELEM.
  5. POTRUBÍ UT VEDENO V PODLAŽE.
  6. VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI
  7. U MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ, ARMATUR A POHONŮ BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY VÝROBCE

- LEGENDA
- UT — přívod
  - - - UT — zpátečka
  - UT1
  - 11-060140 TRV/ RŠ
  - STOUPAČKA
  - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
  - TYP 11, VÝŠKA 600, DÉLKA 1400 mm
  - TERMOSTAT. RADIÁTOR. VENTIL, REGUL. ŠROUBENÍ

POS.	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	ks.	POZNÁMKA
1	NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 35 kW vč. REGULACE	2	
2	NEPŘÍMOOHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, 200 l	1	
3	HYDRAULICKÁ VÝHYBK	1	
4	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ OTOPNÉ VODY	1	

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA [°C]	TEPELNÁ ZTRÁTA [W]	POZNÁMKA
101	CHODBA	32,30	15	1684	OT deskové
102	WC ŽENY	4,10	25	150	OT deskové
103	WC MUŽ	9,80	18	640	OT deskové
104	OKLD	3,10	15	0	vylápeno z okolních místností
105	—	—	—	—	—
106	ZAŘÍZENÍ PRO DILNY	80,30	15	3595	OT deskové
107	KANCELÁŘ	36,80	22	2060	OT deskové
108	KOTELNA	12,90	10	524	—
109	SKLAD KANCELÁŘE	21,50	15	140	vylápeno z okolních místností
110	—	—	—	—	—
111	—	—	—	—	—
112	MOBLNÍ ZALOŽNÍ ZPRŮJE	144,30	15	5188	OT deskové
113	GARAŽ SŠG	71,60	15	2720	OT deskové
114	—	—	—	—	—
115	—	—	—	—	—
116	GARAŽ SS2	147,40	15	6328	OT deskové
117	—	—	—	—	—

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:	
Investor:		Kontaktní adresa:			
 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlem Diážděná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město		SZDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9			
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2		 METROPROJEKT		Souprava číslo:	
generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz					
Hlavní inženýr projektu: Podpis: 		Název a účel díla:			
Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ		Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SZDC PROJEKT			
tel.: +420 296 154 303					
Stupeň: P					
Zpracovatelský útvar: S 80		Název části díla:		E E1	
tel.: +420 296 154 400		Stavební část SO 01 PROVOZNÍ BUDOVA SZDC Vytápění			
Vedoucí útvaru: Podpis: 		Ing. Jakub HUML			
Odpovědný projektant: Podpis: 		Ing. Jakub HUML		Změna:	
Vypracoval: Podpis: 		Bc. Jana Kostínková		-	
Skart. znak: V20/2039		Datum: 1/2018		Číslo příl.:	
Počet formátů: 4 A4		Měřítko: 1 : 100		003	
IČD :		17		7269	
002		05		01	
03					