

#### LEGENDA:



Elektroměr (fakturační)



Prvek pro jištění proudového obvodu



Prvek pro přerušení (odpojení) proudového obvodu



Prvek pro nouzové vypnutí elektroinstalace (Total STOP)

————— Napájecí kabely (S – síť)

----- Ovládací kabely silnoproudu

#### Proudová soustava a napětí:

3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Kontaktní adresa:
 <b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o.</b> sídlem Dlážděná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město	<b>SŽDC s.o.</b> Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 1786/2  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	---	-----------------

Hlavní inženýr projektu:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ		<b>Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC PROJEKT</b>
tel.: +420 296 154 303		
Stupeň: P		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	<b>E E5</b>
S 71 tel.: +420 296 154 158 Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda Podpis: 	<b>Stavební část SO 05 PŘÍSTŘEŠEK PRO TECHNIKU Silnoproudé rozvody, hromosvod</b>	

Odpovědný projektant: <b>Ing. Radek Procházka</b>		Podpis: 		Název dokumentu:  <b>SCHÉMA NAPÁJENÍ</b>								Změna:  <b>-</b>	
Vypracoval: <b>David Janura</b>		Podpis: 										Číslo příl.:  <b>101</b>	
Skart. znak: <b>V20/2038</b>	Datum: <b>05/2018</b>												
Počet formátů: <b>2x A4</b>	Měřítko: <b>-</b>	IČD :	<b>17</b>	<b>7269</b>	<b>002</b>	<b>05</b>	<b>05</b>	<b>05</b>					