

Název 1: Sanace skalních objektů v km 5,550-19,280 tr. Ž.Ruda - Plzeň	
Název 2:	
Druh: Stavba dráhy státní - investice SŽDC	Stupeň stavby:: Sítě
Číslo jednací: 22/17-INV	
Přijato: 27.02.2017	Termín: 13.03.2017
Stavebník: SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9	
Žadatel: AZ CONSULT s.r.o., Klišská 12, 400 01, Ústí nad Labem	
Traťový/definiční úsek: 036102 - Železná Ruda-Alžbětín - Špičák, km 5.650 - 6.180 036106 - Špičák - Hamry-Hojsova Stráž, km 15.670 - 15.900 036108 - Hamry-Hojsova Stráž - Zelená Lhota, km 16.600 - 16.900 036108 - Hamry-Hojsova Stráž - Zelená Lhota, km 18.860 - 19.180	
Lokalizace:	
Poznámky:	
Informování:	

Zasíláme vyjádření odborných správ
oř. Plzeň k existenci sítě.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Uvedené přílohy byly zasílány dne 15.3.2017
leteckou poštou : horacek@azconsult.cz .

15 -03- 2017


Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ:709 94 234, DIČ: CZ70994234
(05)

Vyjádření odborných správ:

SEE

Souhlasím

Č.j.: 189/2017-SEE/V

Nutno splnit podmínky.

> Upozorňujeme na zemní kabelové trasy ve správě SEE Plzeň, které jsou orientačně zakresleny v příložených situacích.

> Kabelové trasy požadujeme zapracovat do dokumentace stavby a předložit v následujícím stupni PD k vyjádření.

+ 16x příloha

Podepsal Eliášová Radka dne 14.03.2017

SMT

Souhlasím

Č.j.:

Ve vyznačeném zájmovém území tr. Bayerische Eisenstein - Plzeň hl.n. se nachází tyto objekty - viz příloha ve Správě mostů a tunelů.

+ 2x příloha

Podepsal Frémundová Dana dne 13.03.2017

SSZT PLZ

Souhlasím

Č.j.: 164/2017-SSZT/V

Nutno splnit podmínky.

Vyjádření Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT):

·V zájmovém území se nachází kabelové trasy ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), které jsou orientačně zakresleny v příložené situaci.

·V následujícím stupni stavebního řízení, požadujeme předložit zpracované projektové řešení k vyjádření na SSZT Plzeň.

·Zjištěné sítě zapracovat do dokumentace stavby.

•Upozorňujeme, že stavbou nesmí být omezena viditelnost výstražníků, rozhledových poměrů a dopravního značení přejezdového zabezpečovacího zařízení dle ČSN 736380 v platném znění.

+ 4x příloha

Podepsal Týrová Miroslava dne 13.03.2017

ST PLZ

Souhlasím

Č.j.:

V zájmovém území má ST Plzeň ve správě drenážní trativody vybudované v roce 2016 v těchto lokalitách:

km 5,426 - 5,598 L (blízko zájmového území)

km 16,617 - 16,897 L

km 18,878 - 19,118 L.

Během stavby nesmí dojít k poškození trativodů a šachet ústícih na povrch.

Podepsal Hrdlička Radek, Bc. dne 08.03.2017

SŽDC - TÚDC Praha

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 4x příloha

Podepsal Čáp František dne 14.03.2017