

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: xxx/2017-SZDC-GŘ-O13

Vyřizuje: Ing. Radek Bernatík

Telefon: 972 762 485

Mobil: 725 050 148

E-mail: bernatik@szdc.cz

Datum: 18. 07. 2017

Ing. Jakub Šíma

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 12

Ústí nad Labem

400 01

Stanovisko k předloženému řešení sanace svahu v rámci přípravy stavby „Trat' Železná Ruda - Plzeň“

K předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby máme následující připomínky:

Zpracovatel: Ing. Bernatík Radek, tel.: 972 762 485, email: bernatik@szdc.cz (železniční spodek a geotechnický průzkum)

Obecné připomínky

- TZ k SO 01 zpracoval Ing. Štábl, TZ k SO 02 až SO 04 Ing. Pšeničný – technické zprávy jsou z 95 % identické. Doložte, kdo je původcem návrhu, proveďte, zda nejde o dotčení autorského práva a doložte souhlas autora (původce) s užitím jeho díla pro další potřeby (výdělečnou činnost).
- Nadále chybí doložení zprávy provedených geotechnických (geologických) průzkumů a fotodokumentace svahů.
- Do situací ve stavební části je vhodné pro lepší čitelnost morfologie terénu zakreslit vrstevnice i za hranami (korunou) svahu (zda se terén svažuje ke svahu – např. potřeba zřídit náhorní příkop nebo řízeně odvádět vodu nad svahem resp. po svahu). Morfologii terénu lze sice částečně vyčíst z příčných řezů, ale z nich už nelze poznat např. mělké žlábkové svažující se ke svahu, kterými se ke svahu přivádí voda.

Stavební část (E.1.5) – skalní svahy

SO 01 až SO 04

- TZ, tab. 1: Uvádí se zrušená norma ČSN EN 10002-1 (datum zrušení 1.3.2010; nahrazena ČSN EN ISO 6892-1).
- Chybí údaje o způsobu ochrany koleje (železničního svršku) před spadem vegetace a horniny při čištění skalních stěn.

SO 02 až SO 04

- TZ, kap. 3.6: Kotevní prvky IBO Ø 32 mm se mají osazovat do vrtu o průměru min. 32 mm (v případě vrtání průměrem 32 mm nezbyde prostor pro injekční směs). Upravte průměr vrtu na větší.
- Rozvinuté pohledy: Popište, co znamenají jednotlivé zakreslené objekty. Doplňte výšky svahu.

SO 01

- Chybí příčné a podélné řezy.

Závěr stanoviska

Zatím se jedná pouze o koncept projektové dokumentace ve stupni projekt, který je potřeba dopracovat, aby obsahoval náležitosti směrnice SŽDC GR č. 11/2006. Doposud nebyl předložen geologický průzkum, který požadujeme předložit spolu s fotodokumentací. Vypořádání připomínek (případně upravený koncept nebo celý projekt) zašlete na emailovou adresu zpracovatele připomínek.

Ing. Radovan Kovařík

ředitel odboru traťového hospodářství