



## LEGENDA

POZNÁMKA:

- LEŽATÉ A STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO SOUBĚŽNĚ S PONECHÁNÍM PROSTORU PRO PŘÍPADNOU VÝMĚNU
- KOMPENZACE TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ JEHO VÝROBCE NEBO ČSN EN 806-4
- SKLON LEŽATÉHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT VE SPÁDU NEJMÉNĚ 0,3% K VYPOUŠTĚCÍ ARMATUŘE, SKLONY PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT MIN. 0,3% K ZAŘÍZOVACÍMU PŘEDMĚTU
- SOUBĚŽNÁ POTRUBÍ JSOU OSAZENÁ NA PODPĚRY JEJICHŽ VZDÁLENOSTI SE STANOVUJÍ NA ZÁKLADĚ NÁVODU VÝROBCE, POTRUBÍ MUSÍ BÝT UPEVNĚNO OBJÍMKAMI S PRYŽOVÝM KROUŽKEM
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT ZABRÁNĚNO STYKU S KONSTRUKCEMI
- ZAŘÍZENÍ JE NAPOJENO PŘES SIFON DO ODTOKU KANALIZACE, PŘED ZAŘÍZENÍM JE OSAZEN ZPĚTNÝ VENTIL
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ PRO TEPLOVODNÍ A CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ 0,035W/MK, DO DN22 min. 20mm, DN22-35 - min. 30mm, DO DN100 - min. 100mm

- PITNÁ VODA STUDENÁ, PPR PN10
- PITNÁ TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA, PPR PN20
- PITNÁ TEPLÁ CÍRKULAČNÍ VODA, PPR PN20

## ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U** UMYVADLO BÍLÉ STANDARD 600/460 S OTVOREM NA BATERII, VČETNĚ SIFONU A POLOSLOUPU, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- K** KLOZET STANDARD KERAMICKÝ BÍLÝ VČETNĚ SEDÁTKA, ZÁVĚSNÝ NA MONTÁŽNÍ RÁM, SPLACHOVÁNÍ ODDĚLENÉ
- V** VANA 700/1600 AKRYLÁTOVÁ BÍLÁ VČETNĚ SIFONU A KRYTU, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE VČETNĚ SPRCHOVÉ HADICE A RŮŽICE A DRŽÁKŮ NA STĚNU
- P** PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON, ROHOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL
- D** PŘÍPRAVA VÝÚSTKY DN50 PRO ODPAD, VÝVOD SV A TV
- M** OSADIT ROHÁČKY 1/2"
- vy** PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON, ROHOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL
- Vy** NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM PRO NATÁČENÍ VODY DO VĚDRA

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
Objednatel:		Správa železnic, s.o.	
		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
		Oblastní ředitelství Plzeň	
		Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	

HIP	Ing. Miroslav Vejskal	<b>Sileti</b> <i>cz</i> <b>s.r.o</b>	Kopie číslo:	
Odpovědný projektant	Ing. Radek Anděl			
Vypracoval	Ing. Radek Anděl			
Datum	03/2023			
Místo stavby	Běšiny			
Investor	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12 130 00 Praha	Stupeň PD DSP+DPS	
		Číslo zakázky	22Zak00012	Měřítko: 1:50
STAVBA:		<b>SO01.1.4</b>		
Běšiny ON - oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
ČÁST DOKUM.:				
SO 01.1 Architektonickostavební řešení SO 01.1.4 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				
OBSAH VÝKRESU:		07		
VODOVOD - PŮDORYS 2.NP				

Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
201	CHODBA	4,53
202	PŘEDSÍŇ	3,05
203	KOUPELNA + WC	3,83
204	KUCHYŇ	12,82
205	POKOJ	22,10
206	POKOJ	19,74
207	PŘEDSÍŇ	8,28
208	KOUPELNA + WC	7,79
209	KUCHYŇ	17,80
210	POKOJ	22,10
211	POKOJ	18,45