

Rozvaděč bude plastová rozvodnice pro montáž do zdi  
Minimální krytí IP40, vnitřní krytí IP20  
Neprůhledná dvířka.

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	<div><div>MIKO</div><div>projektování kabelů</div></div> <div>Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2B Ostrava <small>ičo. 14567105    tel. 737417019</small></div>		
Kontroloval	Ing. M. KOTAS			
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava			
Stavba	KARLOVICE ŽST. OPRAVA – úprava části elektroinstalace a aktualizace			
Část			Stupeň    DPS	
			Datum    IX.2024	
Obsah	SCHÉMA ROZVADĚČE RSP		Měřítko	
			f A4    2	
			Dokument	Pare
			13	

RSP

