



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Projekt stavby DSP+PDPS „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).  
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


Paré:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.10.2024	Čistopis PDPS po připomínkách	Ing. David Konečný

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>Společnost „SP + SEU Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.</b>	 
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
<b>Zhotovitel části / objektu:</b>	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b>	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Mahdal	Specialista: Ing. Miroslav Nezkusil

<b>Název stavby / akce:</b>	<b>Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) 1. etapa</b>	Označení (S-kód): <b>S631500859</b>
		Zakázka: <b>21-001.201</b>
Název části:	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)	Označení části: <b>D.1.3.5</b>
Název objektu:	<b>ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba</b>	Číslo objektu / komplexu: <b>PS 01-04-05</b>
Název přílohy:	Seznam kabelů	Číslo přílohy: <b>2 . 601</b>
Název dílčí části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Jíří Matys	Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území: viz textová část	Smluvní datum zpracování: <b>28.02.2025</b>
Plzeňský		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:
S 6 3 1 5 0 0 8 5 9	P D P S	D 1 3 5 X
Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
P S 0 1 0 4 0 5	X X	2 6 0 1
Revize:		
0 0 0		

SEZNAM KABELŮ

Název stavby : Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba,  
PS : PS 01-04-05 ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba

Označení	Odkud			Kam						
Typ	Umístění	Zařízení	Ukončení	Umístění	Zařízení	Ukončení	Funkce	Typ kabelu	Délka [m]	Poznámka
číslo	pozice	popis	popis	pozice	popis	popis		dimenze		
WL		Rozvaděč RH			Rozvaděč ATJ/ATN		Napájení 0,4 kV	1-CYKY-J	20	
01		Pole č.3			Napájení		L1,L2,L3,N,PE	5x4		
WL		Rozvaděč RH			Rozvaděč ATJ/ATN		Napájení 0,4 kV	1-CYKY-J	20	
02		Pole č.3			Napájení - chlazení		L1,N,PE	3x2,5		
WL		Rozvaděč RH			Rozvaděč ATJ/ATN		Napájení 0,4 kV	1-CYKY-J	20	
05		Pole č.3			BY-PASS		L1, L2, L3, PEN	3x4		
WS		Rozvaděč			Rozvaděč		Napájení - ovl., sign.	1-CYKFY-O	15	
02		ATJ/ATN			RH		110V DC	2x6		
WS		Rozvaděč			Rozvaděč RK		Napájení - ovl., sign.	1-CYKFY-O	15	
03		ATJ/ATN			Ovládací nap.		110V DC	2x6		
WS		Rozvaděč			Rozvaděč		Napájení - ovl., sign.	1-CYKFY-O	15	
04		ATJ/ATN			RZS		110V DC	2x6		

Celkem	1-CYKY-J 5x4	20 m
	1-CYKY-J 3x4	20 m
	1-CYKY-J 3x2,5	20 m
	1-CYKFY-O 2x6	45 m