



- SPÍNACÍ PŘÍSTROJ S NADPŘOUDOVÝM
ZKRATOVÝM JISTENÍM
(JISTIC)

SPÍNACÍ PŘÍSTROJ S NADPŘOUDOVÝM
ZKRATOVÝM JISTENÍM
(POJISTKOVÝ ODPIŇAC)

STYKAČ

PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR
PROUDU (převod xx/5A, 10 VA, ct. 0,5S, ext. 120%, ověřené)




ELEKTROMĚR

ANALIZÁTOR SÍTĚ, REGULÁTOR

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ

USMĚRŇOVAČ NAPĚTÍ



Leg

-  Ovladačí tlačítko zap./vyp.; ovl. M/D; test
-  Signalizace přítomnosti napětí
-  Signalizace působení nadproudové / zkratové ochrany

PRO NÁRŮST POTENCIÁLU ZEMNICE A VÝPOČET ODPORU UZEMNĚNÍ TRANSFORMOVNY VNÍMAJÍCÍ KOFICIENT $F = 2$ DLE ČSN EN 50522 ČL. 6.1.4 A TAB. 2. PAK MUSÍ BYT, V SOUSTAVĚ UZEMNĚNÍ KROMĚ SPOLEČNÉHO UZEMNĚNÍ V TRANSFORMOVNĚ JEŠTĚ V ROZVODECH NN I UZEMŇOVACÍ SOUSTAVĚ, JINAK BY BYL KOFICIENT $F = 1$ (VIZ BOD D TABULKY. 2). V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ DOTYKOVÝCH NAPĚTÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE ČSN EN 50522 UŽÍVANÝCH OPATŘENÍ M. (PŘÍLOHA E).

Revize:	Datum:	Popis:	D
000	31.10.2024	Čistopis PDPS po přepomínkách	In

Stavebník / Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel dila: Ofenská 1, 130 00 Praha 3 T: +02 605 229 020 E: praha@sudop.cz	Společnost „SP + SPU Zelená - Stod, DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s. 
Zhotovitel částí / objektů: Ofenská 1, 130 00 Praha 3 T: +02 605 229 020 E: praha@sudop.cz	SUDOP PRAHA a.s. 
Místní zastupitelství (MZZ):	Bř. (Praha) a.s.

Název stavby / akce:	Modernizace trati Píseň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Píseň (mimo) - Stod (včetně 1. etapa	Označení (S-445)
Název části:	Technologie transformčních stanic vlnem (energetika)	Zakázka:
Název objektu:	ZŠT Píseň h.l.m., obvod Nová Hospoda, rozvodna 0,4 kV, technologie Jednotlivé schéma	Označení části:
Název přílohy:	Jednotlivé schéma	Číslo objektiv / kump
Označení části přílohy:	Zpracované přílohy: Jiri Majer	Číslo přílohy:
Odpovědný projektant:	Formální: XXXX	Stupeň dokumentace:
Oriz:	Kontaktní osoba: HROUD	Identifikační datum zdra
Přílohy:	viz textová část	