



## LEGENDA / LEGEND

N1.01-II	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment / index of fire safety
■ ■ ■ ■	hranice požárního úseku fire compartment border
EI-30 DP3	požární odolnost dveří fire rate of door
△ REI-15 DP1	požární odolnost stropu / střechy fire rate of ceiling/roof
EW 15 DP1	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
➡	směr úniku emergency exit direction
Ⓜ DN 25 30 m	vnitřní požární hydrant indoor fire hydrant
△	přenosný hasicí přístroj fire extinguisher
⊠	nouzové osvětlení emergency light
●	total stop a central stop total stop a central stop
Ⓜ ●	autonomní detekce a signalizace autonomous detection and signalize

ČÍSLO M.	POPIS	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA
A.1.0.01	CHODBA	18,62 m2	3 200 mm
A.1.0.03	VÝTAH	-	-
A.1.0.04	CHODBA	25,48 m2	3 200 mm
A.1.0.05	CHODBA	25,07 m2	3 200 mm
A.1.0.06	CHODBA	7,47 m2	3 200 mm
A.1.1.01	ZÁDVERÍ	5,11 m2	3 200 mm
A.1.1.02	SCHODIŠTĚ	11,84 m2	-
A.1.2.01	POKLADNA	38,53 m2	3 200 mm
A.1.2.02	MEZINÁRODNÍ POKLADNA/ INFORMACE	16,73 m2	3 200 mm
A.1.2.03	PŘEDSÍN	7,65 m2	3 200 mm
A.1.2.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,77 m2	3 200 mm
A.1.2.05	KUCHYŇKA	8,83 m2	3 200 mm
A.1.2.06	ŠATNA	6,79 m2	3 200 mm
A.1.2.07	SPRCHA	2,41 m2	3 200 mm
A.1.2.08	UMÝVÁRNA	1,74 m2	3 200 mm
A.1.2.09	WC	1,70 m2	3 200 mm
A.1.3.01	ROZVODNA - NN	15,01 m2	3 200 mm
A.1.3.02	SDĚLOVACÍ MÍSTNOST	22,86 m2	3 200 mm
A.1.3.03	SDĚLOVACÍ MÍSTNOST	21,93 m2	3 200 mm
A.1.3.04	SKLAD	6,62 m2	3 200 mm
A.1.4.01	KANCELÁŘ	20,12 m2	3 200 mm
A.1.4.02	KUCHYŇKA	6,42 m2	3 200 mm
A.1.4.03	MÍSTNOST OSTRAHY	11,16 m2	3 200 mm
A.1.4.04	SKLAD	13,71 m2	3 200 mm
A.1.4.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,86 m2	3 200 mm
A.1.4.06	UMÝVÁRNA	1,86 m2	3 200 mm
A.1.4.07	WC	2,01 m2	3 200 mm
A.1.5.01	OBCHOD	41,26 m2	3 200 mm
A.1.5.02	ZÁZEMÍ OBCHODU	8,46 m2	3 200 mm
A.1.5.03	WC - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,18 m2	3 200 mm

ČÍSLO M.	POPIS	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA
B.1.0.01	PASÁŽ	70,65 m2	3 400 mm
B.1.1.01	CHODBA	9,90 m2	3000 - 4250 mm
B.1.1.02	SCHODIŠTĚ	9,96 m2	-
B.1.1.03	VÝTAH	3,22 m2	-
B.1.1.04	ROZVODNA	4,11 m2	-
B.1.2.01	OBCHOD	61,86 m2	3 400 mm
B.1.2.02	ZÁZEMÍ OBCHODU	7,49 m2	3 400 mm
B.1.2.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,55 m2	3 400 mm
B.1.2.04	UMÝVÁRNA	2,46 m2	3 400 mm
B.1.2.05	WC	6,19 m2	3 400 mm
B.1.2.06	OBCHOD/ OBČERSTVENÍ	92,51 m2	3 400 mm
B.1.2.07	ZÁZEMÍ OBCHODU	15,65 m2	3 400 mm
B.1.2.08	ZÁZEMÍ OBCHODU	5,18 m2	3 400 mm
B.1.2.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,85 m2	3 400 mm
B.1.2.10	WC	2,46 m2	3 400 mm
C.1.0.01	ODBAVOVACÍ HALA	193,16 m2	3 600 mm
D.1.0.01	PASÁŽ	49,48 m2	3 600 mm
D.1.0.02	CHODBA	16,03 m2	3600 - 3750 mm
D.1.0.03	VÝTAH	5,89 m2	-
D.1.0.04	CHODBA	23,93 m2	-
D.1.1.01	CHODBA	13,13 m2	3 000 mm
D.1.1.02	WC - MUŽI	16,32 m2	3 000 mm
D.1.1.03	WC - ŽENY	15,23 m2	3 000 mm
D.1.1.04	MÍSTNOST DOHLEDU	6,10 m2	3 000 mm
D.1.1.05	BEZBARIÉROVÉ WC	5,36 m2	3 000 mm

## DVEŘE / DOORS

EW-15 DP3	typ / požární odolnost / hořlavost uzávěru type / fire rate of opening/closure/combustibility
C	dveře vybavené samozavíračem doors with closer
CK	dvoukřídle dveře vybavené samozavíračem a koordinátorem zavírání druhého křídla two-wings doors with closer and coordinator
PANIKA	dveře vybavené panikovým kováním doors with panic bar

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
	Podpis: _____ Datum: _____

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

Zhotovitel díla:	<b>APRIS s.r.o.</b>	
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	

Zhotovitel objektu:	<b>TUSPO CO. s.r.o.</b>	
Adresa:	Kapra 42/14, 110 00 Praha 1	
Kontakt:	T: +420 608 864 557 E: info@tuspo.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti:	Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba
--------------------------	-------------------	-------------	---

Název stavby/akce:	<b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR</b>	Označení investora:	S611700230
		Označení zhotovitele:	2023058
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/díleč části:	<b>Žst. Tábor, výpravní budova</b>	Označení objektu/komplexu:	<b>SO 62-71-01.03</b>
Název přílohy:	Požárně bezpečnostní řešení	Číslo přílohy:	<b>2. 202</b>
Název díleč části přílohy:	<b>Půdorys 1.NP</b>		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	1:250
Bc. Zbyněk Tuček	<b>Bc. Zbyněk Tuček</b>	Formáty:	3xA4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	<b>PDPs</b>
Jihočeský	Tábor	1701K1	<b>Smluvní datum zpracování:</b>
			<b>11.10.2024</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 7 0 0 2 3 0	-	P D P S	-	D 2 2 0 1	I - S O 6 2 7 1 0 1	- 0 3 - 2 - 2 0 2 - P 0 1