



TYP	: plastový piilř
PROVEDENÍ	: plastový piilř
ROZMĚRY VNĚJŠÍ	: 550x1500x240
ROZMĚRY VÝKLENKU	: --
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:	IP44
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:	IP20
DĚLENÍ	: --
NÁPIS	: RO
PŘÍVOD(Y)	: spodem
VÝVODY	: spodem

### Poznámky :

- v rozvaděči ponechána prostorová rezerva pro případné dozbrojení
- rozdělení svítidel do ovl. okruhů a počet zásuvkových vývodů může být upřesněn ve spolupráci s investorem
- pro zamezení vzniku kondenzátu bude v rozvaděči instalováno topné tělísko, provětrávací příruby (vývodky) a drenáž pro odvod kondenzátu
- zámek rozvaděče bude osazen dle požadavků SEE
- rozvaděč a jeho montáž musí odpovídat požadavkům vzorového listu OŘ HK

Proudová soustava : 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

- základní - automatickým odpojením od zdroje
- doplňková - proudovým chráničem

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
AKTUALIZACE	12/2024	Aktualizace dokumentace "Oprava trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M."	Pavel Plašil

## D.2.3.6

TÚ 1561; DÚ 18,J1,20 Police n. Metují - Česká Metuje - Teplice n. Metují

Generální projektant:



Společnost pro opravu trati Police – Teplice

PRODIN a.s.  
K Vápence 2745  
530 02 Pardubice

DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: ing. Petr Koza	Zodp. projektant: ing. Petr Koza	Kontroloval: Pavel Plašil	
Kraj: Královéhradecký	Traťový úsek/Obec: Police n. Metují - Teplice n. Metují		
Investor Správa železnic, státní organizace; Dílažďená 1003/7; 110 Praha 1			
Akce:  PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU POLICE NAD M. - TEPLICE NAD M.  SO 76-02 NZ Česká Metuje, úprava osvětlení			Formát 3A4
			Datum 12/2024
			Účel DSP+PDPS
			Č. zakázky 31/24/1028.208
			Změna Č. kopie
			Měřítka --
Obsah přílohy: ROZVADĚČ RO		Část dokumentace D.2.3.6.2	Č. přílohy 4

SA2  
XB5AC21  
1-2  
se zámkem  
spínač instalovaný do  
dvéřní rozvaděče



