

PŮDORYS 2.NP
byt. č.1
schéma větrání

VÝPIS MATERIÁLU

- 1.1 malý axiální ventilátor,95m3/hod, 25W, do potrubí d=100mm,kotvit SPIRO
ve výtlaku zpětná klapka,kuličková ložiska vestavěný elektronický časovač, nastavitelný
v rozmezí 1 – 30 minut, doběhový spínač
1.2 digestoř pod skříňku Ø125
1.3 T-KUS 150/100/150.....1ks
1.4. SPIRO 100.....1m
1.5. SPIRO 125.....1m
1.6. SPIRO 150.....8m
1.7. NÁPOJOVACÍ PŘÍRUBA 150...2ks
1.8. KOLENO 125/90°.....1ks
1.9. KOLENO 125/45°.....1ks
2.0. VÍČKO 150.....1ks
2.1. MŘÍŽKA BILÁ HLADKÁ 150x150 s přírubou 150....1ks
2.2. DROBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky.
Dodržovat veškeré právní předpisy

Před započatím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit
ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti
vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i
ochranu veřejného zájmu...
Před započatím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje
elektriny, vody, kanalizace, vytápění, plynu

NAVRHL		VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>VL projekt</div> <div>Ing. Luboš VANIŠ</div> <div>MILEVSKO, Havlíčkova 445</div> <div>tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu</div> <div>www.vlprojekt.eu</div>	
Ing. Luboš Vaniš					
OBEC ROKYCANY		KRAJ Plzeňský		DATUM	8.2024
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1				MĚŘITKO	1:50
STAVBA ROKYCANY ON oprava bytových jednotek č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691				FORMÁT	A3
				ÚČEL	DSP
OBSAŽ <i>PŮDORYS 2.NP - byt 1-větrání</i>				ČÍSLO VÝKRESU	VZT

