



P_{INST} = 135 kW
s = 0,45
P_s = 61 Kw
I_s = 95 A

ER1 A ER2 SE PŘIPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD Z HDS.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA TOHOTO PŘÍVODU.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : TN - C - S
OCHRANA PŘED DOTYKEM : AUTOMATICKÝM VYPNUTÍM
OD ZDROJE

ČD a.s. ROKYCANY ON - OPRAVA BYTOVÝCH JEDNOTEK		
	Navrhl a kreslil:	Datum: 09/2024
Název:	ROZVADĚČE "ER 1" A "ER 2"	
	Výkres č.: E2	