

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 17194/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák  
Telefon: +420 972 244 738  
Mobil: +420 601 566 324  
E-mail: [chromcak@szdc.cz](mailto:chromcak@szdc.cz)

Datum: 04.12.2013

rozdělovník

## „Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“

### Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 6 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č. 16:

V technické zprávě u objektů

SO 06-36-01 Zast. Jablonec n. N. – zastávka, osvětlení nástupiště

SO 06-36-03 Zast. Jablonecké Paseky, osvětlení nástupiště

SO 06-36-04 Zast. Lučany n. N., osvětlení nástupiště

se hovoří o osvětlení zastávkových přístřešků svítidlem typu RAMBO-124-EP v krytí IP 67. Tato svítidla jsou zahrnuta i ve výpočtu osvětlení, ale ve výkazu výměr jsme nenalezli položku, ke které bychom tato svítidla přiřadili.

Prosíme o informaci, zda jsou tato svítidla předmětem dodávky a montáže v těchto objektech, či zda jsou součástí jiných objektů?

Pokud jsou součástí těchto objektů, prosíme o zaslání upravených výkazů výměr včetně množství.

#### Odpověď č. 16:

Svítidla jsou součástí dodávky přístřešků, proto se nacházejí v soupisech prací v části dokumentace (E.2.2.), ve které jsou navrženy přístřešky na zastávkách (položka 93650.R, řádek 5 doplňujícího popisu).

#### Dotaz č. 17:

V objektu SO 05-36-03 Jablonec n. N., osvětlení je použit závěsný kabel nn CYKY-z 5x6. Nám známí výrobci však tento kabel již nedodávají, proto prosíme o informaci, jakou náhradu této položky máme použít? Jedná se o tuto položku:

13	742BBD-R	Závěsný kabel nn CYKY-z 5x6 vč. upevnění	m	240,000
----	----------	--	---	---------

#### Odpověď č. 17:

V objektu SO 05-36-03 Jablonec n. N., osvětlení lze použít místo závěsného kabelu CYKY-z 5x6 kabel CYKY-J 5x6 uložený v nové silnostěnné pozinkované trubce.

V příloze uvádíme souhlasné vyjádření zástupkyně OŘ Hradec Králové, Správy elektrotechniky a energetiky Ing. Holešovské.

**Příloha:**

- Vyjádření OŘ Hradec Králové, Správy elektrotechniky a energetiky (soubor: Závěsný\_kabel.pdf)



**Ing. Lubor Hrubec**  
ředitel