

Lastovecký Peter

Od: Holesovska@szdc.cz
Odesláno: 29. listopadu 2013 12:04
Komu: morawitz@bno.signalprojekt.cz
Předmět: RE: Osvětlení Jablonec nad Nisou

Dobrý den,
s navrženým řešením souhlasím – použít kabel CYKY J 5x6 uložený v silnostěnné pozinkované ochranné trubce pro napájení svítidel N1 až SN10 v ŽST Jablonec nad Nisou.

S pozdravem

Ing. Květuše Holešovská

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

Správa elektrotechniky a energetiky

U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Tel.: 972 365 566
Mobil: 607 146 607
www.szdc.cz

From: Rudolf Morawitz [<mailto:morawitz@bno.signalprojekt.cz>]
Sent: Friday, November 29, 2013 10:37 AM
To: Holešovská Květuše, Ing.
Subject: Osvětlení Jablonec nad Nisou

Dobrý den,
Mám dotaz k osvětlení v Žst. Jablonec nad Nisou. V dokumentaci byl navržen závěsný kabel CYKYz-J 5x6 pro napájení svítidel SN1 až SN10.
Před zahájením soutěže byla ukončena výroba tohoto kabelu. Je možné jako náhradu použít kabel CYKY-J 5x6 uložený v silnostěnné pozinkované trubce?
S pozdravem

Rudolf Morawitz
Signal Projekt s.r.o.
Tel.: 601 364 936, 515 917 665