

Mosty na trati Olomouc hl. n. – Krnov (2191):SO 03 - Most v km 78,131
C.3 Koordinační situace
M1:1000

Souhlasím se stavbou a pracemi v ochranném pásmu dle předložené dokumentace.
Bude provedeno vytyčení trasy SEK v terénu!!!
Upozorňujeme na optický kabel ve staveništi!!!
Nutno dbát zvýšené opatrnosti!!!
Nutno dodržet ČSN 73 6005 a podmínky vyjádření o existenci SEK č.j.44654/24
Zemní práce ve vzdálenosti 0,5m a méně je nutno provádět ručně!!!
Před záhozem obnažených vedení SEK je nutno přizvat pracovníka správy a ochrany sítě pana Radima Světlíka 602 779 918.
V Krnově dne 14.01.2025.
Radim Světlík
Specialista správy a ochrany sítě
CETIN a.s.

