

Váš dopis zn.:

Ze dne: 05.03.2025

EXprojekt s.r.o.

Heršpická 758/13

61900 Brno 19

Naše č.j.: POD/4600/2025

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Ivana Přikrylová

Tel.: 596657284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

Datum: 12.05.2025

Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice II. etapa – PD mostních objektů žst. Brantice – stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k akci **Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice II. etapa – PD mostních objektů žst. Brantice**. Předmětem stavby je rekonstrukce odvodnění v ŽST Brantice, která zahrnuje zrušení několika propustků a rekonstrukci dvou propustků s rekonstrukcí příkopu podél trati (od km 79,470 po km 80,840), který odvede srážkovou vodu přitékající z polí nad tratí a vodu svede do vodního toku IDVT 10216368 (ve správě státního podniku Povodí Odry). Odtokové poměry vychází ze studie „Propustky v ŽST Brantice, posouzení odtokových poměrů“ (Lineplan s.r.o., 08/2024). K této studii vydal státní podnik Povodí Odry vyjádření dne 23.10.2024 pod č.j.:POD/15235/2024.

Zaústění příkopu do koryta vodního toku bude provedeno v místě stávající kamenné zídky na vtoku vodního toku pod most v ev.km 80,543 železnice (most v říčním km 0,71 vodního toku IDVT 10216368, zaústění bude na levém břehu).

K vaší žádosti uvádíme:

- Koryto vodního toku IDVT 10216368 není vedeno na samostatném pozemku. Státní podnik Povodí Odry zde neeviduje žádný majetek.
- Upozorňujeme, že státní podnik Povodí Odry nebude zodpovídat za případné škody na vybudovaném a stávajícím zařízení železnice z titulu zvýšených povodňových průtoků v korytě vodního toku.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k záměru další připomínky, jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0230 Opava od toku Milotický potok po tok Opavice. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Pauli.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:
Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě
Investiční odbor, zde