

Váš dopis zn. notifikace z IS Oběhy
Ze dne
Naše zn. 13870/2024-SŽ-GR-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. David Čtvrtníček
Telefon
Mobil +420 722 951 767
E-mail Ctvrtnicek@spravazeleznic.cz

Datum 22. února 2024

Správa železnic, státní organizace

Elektronicky prostřednictvím
IS Oběhy

Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st.hr.

Za Oddělení prevence hybridních hrozeb O30 s dokumentací na akci „Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st.hr.“ **souhlasíme s připomínkou:**

1. Do vhodné části dokumentu „**B_Souhrnná technická zpráva**“ požadujeme uvést informaci o vydané výjimce (83794/2023-SŽ-GR-O30) z minimálního standardu fyzické ochrany dle článku F.3.2. Směrnice SM07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic.
2. V dokumentu „**B_Souhrnná technická zpráva**“ kapitole „B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby“ požadujeme upravit:
~~„Dveře RD budou plné a pevné plné konstrukce bez prosklení, s uzamykacím systémem s kováním a cylindrickou zámkovou vložkou s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627 nebo visací zámky s cylindrickou vložkou splňující bezpečnostní požadavky třídy 4 podle ČSN EN 12 320 (včetně komponentů).“~~
takto : „Dveře RD budou plné a pevné plné konstrukce bez prosklení, s uzamykacím systémem s kováním a cylindrickou zámkovou vložkou s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627. Vstup bude navíc doplněn o otevíratelnou mříž (bez nutnosti certifikace podle ČSN EN 1627 a s oky menšími, než je průlezný otvor dle ČSN EN 1627) s uzamykacím systémem (mechanický zámek bez nutnosti certifikace podle ČSN EN 1627 + cylindrická vložka s kováním v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN

S případnou žádostí o vysvětlení prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky vyřizující osobu.

Mgr. Filip Knobloch

vedoucí oddělení prevence hybridních hrozeb O30

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4397229

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 57be3c1c-4fcc-4bce-ad84-ec85cbe1a345

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jakub JIRAN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.02.2024 13:39:08



17b4049e-3447-4f38-bf28-8304a1f9ca32