

Váš dopis zn. notifikace IS C.E.Sta
Ze dne 9. 2. 2024
Naše zn. 2380/2024-SŽ-SŽF-TSPS
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Petra Vopalecká
Telefon
Mobil +420 725 549 447
E-mail vopalecka@spravazeleznic.cz

Datum 26. února 2024

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa SSV

Elektronicky prostřednictvím
IS C. E. Sta

Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st.hr.

Sděluje, že k dokumentaci výše uvedené stavby ve stupni DSP předkládáme za OJ
SŽ Facility připomínky uvedené v **Příloze 1** tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. Jakub Červenka
Ředitel OJ SŽ Facility

(podepsáno elektronicky)

Přílohy

Příloha 1 – 240226_2380_2024-SŽ-SŽF-TSPSTAB.xls

Poř. č.	Připomínku uplatňuje		Část dokum.	Číslo objektu (PS/SO)	Část/příloha	Připomínka a její odůvodnění
1	Skala, M 607 113 002	SŽF TSPS	Celá dokumentace			Projektová dokumentace je v průvodní zprávě označena jako Projektová dokumentace pro společné povolení a Projektová dokumentace pro provádění stavby. Vyhláška číslo 499/2006 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb. a směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace sloučení projektových dokumentací v různých stupních neumožňuje. Požadujeme provést opravu označení a rozdělení projektových dokumentací dle jednotlivých stupňů.
2	Skala	SŽF TSPS	D.2.2			Projektová dokumentace navrhuje jako součást díla nový reléový domek. Jedná se o pozemní stavbu. Součástí projektové dokumentace není samostatná část D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, která má být dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle legislativy obsažena. Požadujeme proto doplnění projektové dokumentace o chybějící část, a to v rozsahu architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, technika prostředí staveb. Část musí být zpracovaná projektantem s požadovanou kvalifikací. Do souladu s požadavkem na doplnění je nutné uvést i ostatní části jako například průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu atd. Požadujeme doplnit projektovou dokumentaci v uvedeném rozsahu.
3	Skala	SŽF TSPS	Celá dokumentace			Doporučujeme, aby nový reléový domek byl veden jako samostatný stavební objekt.
4	Skala	SŽF TSPS	D.3			Projektová dokumentace neobsahuje část D.3 Požárně bezpečnostní řešení. Směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a ostatními právními předpisy je předmětná část vyžadována. Požadujeme doplnit projektovou dokumentaci.
5	Mička, M 606 092 909	SŽF				B Souhrnná technická zpráva V části B 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby požadujeme zpřesnit text první věty druhého odstavce zněním: „Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj....“ Dále v této části požadujeme odstranit větu: „Požadavky Správy železnic GR-O30 na nový reléový domek:“

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4402446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8b96d587-c184-498a-b353-52811a9bd9d3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra VOPALECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.02.2024 15:09:04



2ae55052-d1f1-4c6a-bb71-4923e4ca02e0