TABULKA EL. ZAŘÍZENÍ

EL. z.č.	název	producer	napětí V	příkon kW	ŠPIČKA A	UMÍSTĚNÍ
HVAC 1	CHILLER 2x 22 kW CHLADU	–	400	44	155	STŘECHA NAD HALOU
HVAC 2	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		A.3.1.14
HVAC 3	OBĚHOVÉ ČERPADLO CHLADU	–	400	1,6		A.0.1.05
HVAC 4	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	–	230	1		A.0.3.01
HVAC 5	OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLA	–	230	1,5		A.0.3.01
HVAC 6	VZT JEDNOTKA HALY	–	400	1,5		STŘECHA NAD HALOU
HVAC 7	VZT JEDNOTKA OBCHODU A.1.5.01	–	230	0,4		A.1.5.02
HVAC 8	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZT JEDNOTKY	–	230	1,7		A.1.5.02
HVAC 9	VZT JEDNOTKA OBCHODU B.1.2.01	–	230	0,4		B.1.2.01
HVAC 10	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZT JEDNOTKY	–	230	1,7		B.1.2.01
HVAC 11	VZT JEDNOTKA OBCHODU B.1.2.06	–	230	0,4		B.1.2.06
HVAC 12	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZT JEDNOTKY	–	230	1,7		B.1.2.06
HVAC 13	VZT JEDNOTKA VĚTRÁNÍ SKLEPŮ "B"	–	230	0,4		B.0.1.01
HVAC 14	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZT JEDNOTKY	–	230	1,7		B.0.1.01
HVAC 15	VZT JEDNOTKA VĚTRÁNÍ SKLEPŮ "A"	–	230	0,4		A.0.1.04
HVAC 16	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZT JEDNOTKY	–	230	1,7		A.0.1.04
HVAC 17	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		B.1.2.10
HVAC 18	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		B.1.2.02
HVAC 19	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		A.12.09
HVAC 20	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		B.2.2.04
HVAC 21	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		A.2.2.06
HVAC 22	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		A.2.2.08
HVAC 23	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		D.1.1.02
HVAC 24	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		D.1.1.02
HVAC 25	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ ø160, 550m3/h	–	230	0,1		A.3.1.16
HVAC 26	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR NA ZEĎ, 200m3/h	–	230	0,1		A.2.2.02
HVAC 27	5x RADIÁLNÍ VENTILÁTOR NA ZEĎ, 100m3/h	–	230	0,1		BYTY
HVAC 28	DVEŘNÍ CLONA 5275 m3/h	–	230	1,5		C.1.0.01
HVAC 29	DVEŘNÍ CLONA 5275 m3/h	–	230	1,5		C.1.0.01
HVAC 30	DVEŘNÍ CLONA 5275 m3/h	–	230	1,5		D.1.0.01
HVAC 31	DVEŘNÍ CLONA 5275 m3/h	–	230	1,5		D.1.0.01
HVAC 32	16 KAZETOVÝCH FANCOILŮ		230	0,1		

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS	NAVRHOVANÁ TEPLOTA °C	NUCENÉ VĚTRÁNÍ m3/h	PLOCHA
A.1.0.01	OBČERSTVENÍ	20	200	18,62 m2
A.1.0.03	VÝTAH	N		-
A.1.0.04	CHODBA	16		25,48 m2
A.1.0.05	CHODBA	16		25,07 m2
A.1.0.06	CHODBA	16		7,47 m2
A.1.1.01	ZÁDVEŘÍ	10		5,11 m2
A.1.1.02	SCHODIŠTĚ	16		11,84 m2
A.1.2.01	POKLADNA	21/26	300	38,53 m2
A.1.2.02	MEZINÁRODNÍ POKLADNA/ INFORMACE	21/26	200	16,73 m2
A.1.2.03	PŘEDSÍŇ	20		7,65 m2
A.1.2.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	16	-60	1,77 m2
A.1.2.05	KUCHYŇKA	20		8,83 m2
A.1.2.06	ŠATNA	21		6,79 m2
A.1.2.07	SPRCHA	24	-150	2,41 m2
A.1.2.08	UMÝVÁRNA	20	-30	1,74 m2
A.1.2.09	WC	20	-50	1,70 m2
A.1.3.01	ROZVODNA - NN	20		15,01 m2
A.1.3.02	SDĚLOVACÍ MÍSTNOST	21/26		22,86 m2
A.1.3.03	SDĚLOVACÍ MÍSTNOST	21/26		21,93 m2
A.1.3.04	SKLAD	16	-50	6,62 m2
A.1.4.01	KANCELÁŘ	21		20,12 m2
A.1.4.02	KUCHYŇKA	21		6,42 m2
A.1.4.03	MÍSTNOST OSTRAHY	21		11,16 m2
A.1.4.04	SKLAD	16		8,35 m2
A.1.4.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	18	-30	1,86 m2
A.1.4.06	UMÝVÁRNA	20	-30	1,86 m2
A.1.4.07	WC	20	-50	2,01 m2
A.1.4.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	20	-60	4,57 m2
A.1.5.01	OBCHOD	20	500	41,26 m2
A.1.5.02	ZÁZEMÍ OBCHODU	20	-30	8,35 m2
A.1.5.03	WC - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	20	-60	3,28 m2
B.1.0.01	PASÁŽ	16	700	70,65 m2
B.1.1.01	CHODBA	16		9,90 m2
B.1.1.02	SCHODIŠTĚ	16		9,96 m2
B.1.1.03	VÝTAH	16		3,22 m2
B.1.1.04	ROZVODNA	16		4,11 m2
B.1.2.01	OBCHOD	20	600	61,86 m2
B.1.2.02	ZÁZEMÍ OBCHODU	20	50	9,56 m2
B.1.2.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	16	-60	3,55 m2
B.1.2.04	UMÝVÁRNA	20	-30	1,85 m2
B.1.2.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	20	-50	1,64 m2
B.1.2.06	OBCHOD/ OBČERSTVENÍ	20	800	92,74 m2
B.1.2.07	ZÁZEMÍ OBCHODU	20		15,58 m2
B.1.2.08	ZÁZEMÍ OBCHODU	20	50	7,79 m2
B.1.2.09	UMÝVÁRNA	20	-60	3,50 m2
B.1.2.10	WC	20	-50	1,64 m2
C.1.0.01	ODBAVOVACÍ HALA	16	1800	193,16 m2
D.1.0.01	PASÁŽ	16	800	74,01 m2
D.1.0.02	CHODBA	16		13,81 m2
D.1.1.01	CHODBA	16		8,03 m2
D.1.1.02	WC - MUŽI	20	-210	14,80 m2
D.1.1.03	WC - ŽENY	20	-160	12,70 m2
D.1.1.04	BEZBARIÉROVÉ WC	20	-80	4,72 m2
D.1.1.05	MÍSTNOST DOHLEDU	21	-25	4,59 m2
D.1.1.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	20	-60	3,37 m2

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa západ
Adresa: Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla: **APRIS s.r.o.**
Adresa: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
Kontakt: T: +420 261 260 358
E: apris@apris.cz

APRIS

Zhotovitel objektu: **Ing. Pavel Holub - PTP**
Adresa: Jana Palacha 522, 342 01 Sušice
Kontakt: T: +420 603 845 345
E: ptp@post.cz

Hlavní projektant (HIP): Ing. Vojtěch Hejl | Architekti: Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba

Název stavby/akce:	**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR**	Označení investora: S611700230 Označení zhotovitele: 2023058
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	**žst. Tábor, výpravní budova**	Označení objektu/komplexu: **SO 62-71-01.05**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Vytápění, vzduchotechnika a chlazení Půdorys 1.NP - vzduchotechnika	Číslo přílohy: **2. 109**
Odpovědný projektant: Ing. Pavel Holub	Zpracovatel přílohy: Ing. Pavel Holub | Měřítko: 1:50 Formáty: 20A4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Jihočeský	Katastrální území: Tábor | TUDU: 1701K1	**Smluvní datum zpracování:** **11.10.2024**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S611700230	_PDPS	_D2201	_SO62710 1	_05	_2_109	_P01