

UMÍSTĚNÍ ZAŘ. VE VB

LEGENDA

- stávající stav
- nově budované zařízení v rámci tohoto PS
- nově budované zařízení v rámci souvisejícího PS
- stavební úpravy pro sděl.zař.

- 8

7

dvojité zásuvka UTP Cat 5E umístěná v nábytkové sestavě
- 10 : 08

digitální hodiny JČ
- rack
DK

RACK 19" , 42HU, 800 x 800mm - SDĚL. ZAŘ
- RACK 01-01

RACK 19" , 42HU, 600 x 600mm - SDĚL. ZAŘ
- RACK 01-02

RACK 19" , 42HU, 600 x 600mm - SDĚL. ZAŘ
- THERM
VPT
PSK
ADS

ŘÍDICÍ ROZVADĚČ KOTELNY - MaR
- 1,5 W

Reproduktorová skříňka rozhlasu s regulátorem hlasitosti
- 1x Monitor kamerového systému
- 1x Klávesnice kamerového systému

- Venkovní siréna s optickou signalizací
- MK7

Ovládací klávesnice s oddělenou čtečkou karet
- G8

Koncentrátor pro připojení až 8 smyček
- Magnetický kontakt
- Konvenční opticko kouřový hlásič požáru systému PZTS
- Duální automatický hlásič PZTS
- Nouzové tlačítko PZTS
- Magnetický kontakt - dvojice

POZNÁMKA:

Dispozice umístění zařízení sděl. zař a zab.zař - vychází ze současného uspořádání v objektu RZZ za použití nových stůlů typově vyráběných pro výpravčí

Nábytková sestava stůlů venkovního výpravčího - je součástí řešení tohoto PS 19-14-07

Hloubka stůlů je 1100mm. Stoly budou z výroby vybaveny elektrickou výzbrojí. Dekor nábytku (skříně a stoly) : třešeň 344.

žst. Český Těšín - Umístění zařízení v DK ve VB

NOVĚ NAVRŽENÝ STAV

DÍLČÍ PŮDORYS VB ČESKÝ TĚŠÍN-SEVERNÍ ČÁST

NOVÁ PEVNÁ PŘÍČKA

2x UTP CAT 5E LSZH
uloženo v kabelovém žlabu PVC na stěně
pod stropem.
(pro MaR kotelny)

Do 19" rozvaděče instalovat:
1x PC dohledové pracoviště kamerového systému
1x extender
1x optický switch
+ ODF MOK a závěry MK

Do racku 01_03 bude instalován
nový přenosový systém
- mediakonvertory
- modemy/switche

- MOK, MK
- Propoj racků sděl. zař.

10x UTP CAT 5E LSZH
uloženo v kabelovém žlabu PVC na stěně

Skříňová sestava atyp
SPODEK:
skříňka pro PUVZ a dokumenty
s policemi, 2 dvířka
š.800mm x hl.800 x v. 660mm
Dekor třešeň 344
PROSTREDEK:
otevřená nika s 1x polička
š.800mm x hl. 400 x v. 500mm
VRCH:
uzamykatelná skříňka na
klíče a klíky,
dvíře plně/ sklo,
š.800mm x hl. 400 x v.900mm
Dekor třešeň 344

Stůl délky 1000mm
včetně trezoru,
elektrické výzbroje
a stolové nástavby

Nábytkový kontejner
4-zásuvkový, na kolečkách

1x ovládací klávesnice
1x Monitor kamerového systému 24"
1x myš
uloženo na stole
1x extender - uloženo ve stole

1x telefonní přístroj

IP TOUCHCALL
LCD ZOBRAŽOVAČ
(OVL. PULT ZAPOJOVAČE)

Stůl délky 1600mm
včetně trezoru,
elektrické výzbroje
a stolové nástavby

RELIEF KOLEJIŠTĚ
3x MONITOR 24"
Stavitelný držák pro 3x LCD monitor
- set SD3 (1x sloupek, 2x rameno
skládací, 1x držák monitoru na
sloupek)

Stolová sestava-
úhlová 90°, včetně
trezoru, el. výzbroje
a stolové nástavby

4x UTP CAT 5E LSZH
v kabelovém žlabu
v nábytkové sestavě

1x KLÁVESNICE
1x MONITOR 24" } PC (ISOŘ + PORTÁL SŽ)
1x MYŠ
Stavitelný držák pro 1x LCD monitor
- set SD1 (1x sloupek, 1x rameno skládací)

TISKÁRNA

STŮL PRO SZZ
Stůl délky 1400mm
včetně trezoru,
elektrické výzbroje
a stolové nástavby

1. NÁSTUPIŠTĚ

Nábytkový kontejner
4-zásuvkový, na kolečkách

Stůl délky 800mm
včetně stolové nástavby

KOLEJIŠTĚ


KARVINÁ

TRINEC

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

MCO	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444 IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
------------	--	---

OBJEDNATEL		<div><div>Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</div></div>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Bc. ZDENĚK SLANINA		Bc. ZDENĚK SLANINA	ING. MILAN OHAREK
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN
<div>Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín</div> <div>PS 19-14-04 Žst. Český Těšín, úpravy EZS a EPS</div>		ZAK. ČÍSLO MCO	20-041-233-PK
		ÚČEL	DUSP + PDPS
		DATUM	11/2021
		FORMÁT	3x4
		MĚŘÍTKO	1:100
Umístění zařízení EZS ve VB		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.2.4	3