

Specifikace předmětu dílčích smluv

„Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OR UNL 2026–2028.“

Požadavky a specifikace

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zadávacího řízení jsou služby: Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v průběhu 3 let od účinnosti rámcové dohody. Služby budou řešeny na základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek) dle potřeb objednatele. Objednávky budou zasílány písemnou formou Zhotoviteli (objednatel preferuje e-mailovou zprávou). Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) reagovat na každou objednávku nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem.

Cílem dílčích zakázek je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů (dále jen HP) a požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ) se provádí dle § 7 a 9 vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a dle průběžných pokynů zadavatele.

Předmětem dílčích smluv (objednávek) je provádění kontrol provozuschopnosti HP a PBZ, opravy HP a PBZ, případně nákup HP a PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného HP a PBZ za nové). Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1 x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požární nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 8, odst. 7, vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci).

požárně bezpečnostní zařízení:

- Požární ucpávky, požární manžety
- Zařízení pro zásobování požární vodou vnitřní hydranty
- Zařízení pro zásobování požární vodou, venkovní nezavodněné potrubí, suchovod
- Zařízení pro zásobování požární vodou, venkovní podzemní a nadzemní hydranty

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných HP a PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění HP a PBZ a to z důvodu nových staveb, rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej, atd.).

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace/dokladu (Protokolu o provedené kontrole) ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ (případně instalaci nového PBZ), a to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti PBZ.

Je-li PBZ shledáno neprovozeroschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačeno (např. tabulkou „MIMO PROVOZ“) a oznámeno odborně způsobilé osobě (dále jen OZO) požární ochrany (dále jen PO) OŘ Ústí nad Labem.

Zhotovitel bude provádět požadované práce ve spolupráci s pracovníky řádně poučenými (např. preventisté PO OŘ Ústí nad Labem) a s platnými vstupy do provozované ŽDC.

Zhotovitel se před zahájením prací vždy ohlásí příslušnému technickému dozoru (OZO PO OŘ Ústí nad Labem) objednateli a určeným pracovníkům (preventistům PO), jejichž seznam zhotovitel obdrží před zahájením prací.

V případě, že bude účastník vybrán jako zhotovitel zakázky, zavazuje se zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měli v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy zadavatele povolení pro vstup do těchto prostor, a aby tyto osoby splňovaly podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah (účastník doloží čestné prohlášení).

Veškeré práce, spojené s realizací kontroly HP provozuschopnosti PBZ a oprav HP a PBZ budou prováděny podle zákona **č. 133/1985 Sb. o požární ochraně**, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky **č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru** (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky **č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb**, vyhlášky **č. 202/1999 Sb.** kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří a platných technických norem.

Místo plnění (vymezení pracoviště):

Místem provedení prací budou v případě kontrol a drobných oprav, prostory v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, kde jsou HP nebo PBZ umístěny. V případě větších oprav HP (dílečná oprava) v místě, které zajistí Zhotovitel.

Místa provedení prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace.

Přístupové cesty:

Upřesní příslušný zaměstnanec (preventista PO).

Zpracovatel:

Ing. Martin Bárta, OZO PO

tel. 607 053 296, e-mail: BartaMart@spravazeleznic.cz

Přílohy:

- Mapa SPS OŘ UNL
- Seznam hasicích přístrojů
- Seznam zařízení pro zásobování požární vodou
- Seznam požárních ucpávek