



TYP	Montážní systém pro sendvičové střechy, typizovaný a certifikovaný s vysokou odolností vůči větru i sněhu. Výšku nosného C profilu lze vybrat dle výšky vlnité krytiny. C profil lze využít tak jako kabelový kanál.
POČET	36 Ks
ORIENTACE	JZ
SKLON	33°
PŘÍTIŽENÍ BALAST	Bude dodáno dodavatelem konstrukce
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Těsnění pro prostupy, svorky pro vodivé pospojování panelů a konstrukci, sada pro připojení jímací soustavy, krajní a středové příchytky, spojky pro napojení listů, krytky
PŘÍKLAD	

- Všechny uvedené míry jsou pouze orientační a musí být zaměřeny na místě během instalace
- Pozice sněhové zábrany je pouze orientační. Během instalace FVE musí být posouzeno, zda sněhová zábrana bude bránit instalaci FVE

LEGENDA:

- Fotovoltaický panel 450Wp vč. optimalizéru
- Kabelová chránička, venkovní UV stabilní
- SD 4xH1Z2Z2-K 6mm (-), 4xH1Z2Z2-K 6mm (+), 2x CAT6 FTP PE, 2xCYA H07V-K 16

Jiná ověření:	Paré:		
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:		
Podpis:	Datum:		
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
V00		Vytvoření výkresu	Ing. Pavel Kopačka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Martina Lískovcová Janáčková	
Adresa:	Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	

Zhotovitel díla:	SEEN Consulting, s.r.o.	
Adresa:	Olšanská 2643/1A, 130 00 Praha	
Kontakt:	T: +420 777 305 008 E: jan.bergler@sudop-seen.cz	
Zhotovitel části/objektu:	EKV Project s.r.o.	
Adresa:	Papírnická 2809/16, 326 00 Plzeň	
Kontakt:	T: +420 702 105 105 E: info@ekvproject.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kopačka	Specialista: Ing. Jan Kopačka

Název stavby/akce:	Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk – remíza, technologická budova, výpravní budova	Označení investora: S632400178
Název části:	Fotovoltaické systémy	Zakázka: OP-24-233
Název objektu/díle části:	Fotovoltaická elektrárna	Označení části: D.1.4.5
Název přílohy:	Rozložení panelů	Označení objektu/komplexu: PS 730-09-01
Název díle části přílohy:	Remíza	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 004
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Kopačka	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj:	Katastrální území: Vimperk [782084]	Formáty: 2x3x A4
Označení investora:	TUDU: 0401R1	Smluvní datum zpracování: 10.04.2025
Objekt:	Podobalet:	Příloha:
Revizní list:	Revizní list:	Revizní list: