

Naše zn. 86960/2026-SŽ-GŘ-O15
Listů/příloh 4/2

Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková
Telefon 972 422 242
Mobil X
E-mail VondrakovaV@spravazeleznic.cz

Datum 15. 05. 2026

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 68624/2026-SŽ-GŘ-O15 ve znění následných dodatečných informací (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65026019

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení a doplnění** zadávací dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů:

- **ze dne 14. 05.2026 (dotazy č. 14 až 18)**

Dotaz č. 14

SO 01-78-01 – „Velký Šenov zast., demolice“: Zadavatel v rámci vysvětlení č. 2 poskytnul aktualizovaný soupis prací. V tomto soupisu prací, v SO 01-78-01 ale chybějí položky č. 7 – 10, které původní soupis obsahoval. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 14

V rámci vytváření výkazu výměr se položky chybně vymazaly. Položky byly zpět doplněny (viz. Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr P3550_ZM02).

Dotaz č. 15

SO 98-98 – „Všeobecný objekt“: Zadavatel v rámci vysvětlení č. 2 poskytnul aktualizovaný soupis prací. V tomto soupisu prací, v SO 98-98 přibyla položka č. 8 „Exkurze“ ale s množstvím 0 KUSŮ. Žádáme zadavatele o prověření množství u této položky.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 15

Položka ve výkazu výměr byla vymazána.

Dotaz č. 16

PS 01-01-31 – „Železniční přejezd v km 14,664 (P3550), PZZ“: Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 3. Z této odpovědi není zřejmé, kolik výstražníků je požadováno vybudovat. Je pouze naznačeno, že mají být všechny výstražníky nové. V soupisu prací se nacházejí položky:

29	75D231	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	2,000
30	75D237	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	2,000
31	75D211	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000
32	75D217	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000

Množství u těchto položek ovšem neodpovídá množství, které má být dle zadávací dokumentace vybudováno. Např. dle výkresů č. 2.201, 2.401 a 2.901 má být vybudován 3x výstražník se závorou se 2 skříněmi a 1x výstražník se závorou s 1 skříní.

Opětovně tedy žádáme zadavatele o prověření a o případnou úpravu množství u pol. č. 29 – 32.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 16

Položky ve výkazu výměr byly opraveny na správný počet (viz. Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr P3550_ZM02).

Dotaz č. 17

PS 01-01-31 – „Železniční přejezd v km 14,664 (P3550), PZZ“: Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 7.

V aktualizovaném soupisu prací se nacházejí následující položky:

65	75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,930
67	75A141	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	4,000
68	75A227	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	4,000
70	75I222	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMCTYRKA	0,750

71	75I22X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRUMERU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	80,000
----	--------	---	---	--------

a) Položka číslo 65 by měla být dle aktualizované ZD a i dle položky číslo 66 v množství 1,07 kmpár. Žádáme zadavatele o prověření/úpravu množství u pol. číslo 65.

b) V aktualizované tabulce kabelů se kabely č. 480 a 880 vyskytují dvakrát. V souvislosti s touto duplicitou došlo k navýšení množství u položek číslo 67, 68, 70 a 71. Žádáme zadavatele o prověření této duplicity a o případnou opravu množství u uvedených položek.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 17a)

Položka ve výkazu výměr byla opravena na dle zadávací dokumentace (viz. Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr P3550_ZM02).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 17b)

Duplicity v tabulce kabelů byly vymazány (viz. PS010131_2_902_Tab_kab_P3550_ZM02) a výměry ve výkazu byly poníženy (viz. Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr P3550_ZM02).

Dotaz č. 18

PS 01-01-31– „Železniční přejezd v km 14,664 (P3550), PZZ“: Zadavatel v rámci dotazu č. 12 uvádí:

„Správná kategorie PZS je 3ZBLI, přejezd je závislý na krycím návěstidle. Opraveno v technické zprávě (viz. PS010131_01_001_TZ_P3550_ZM01).“

Předpokládáme správně, že pro přenos informací mezi krycím návěstidlem a P3550 bude využita stávající kabelizace?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 18

Ano, bude využita stávající kabelizace, která je propojená mezi RD PZS P3550, PZS SM7/SM8 a P3554 pomocí REMOTE, viz kabelové schéma.

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:

- **Díl 3 PD P3550_D1_PS010131_2_902_Tab_kab_P3550_ZM02**
- **Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr P3550_ZM02**

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr, může být dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení ve smyslu čl. 16.5 Výzvy.

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

Pokud to povaha dodatečné informace vyžaduje (např. oprava nedostatků v Soupisu prací a lhůta pro podání nabídek od vydání informace by byla příliš krátká), uveďte se: Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz>.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

PS010131_2_902_Tab_kab_P3550_ZM02

Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr P3550_ZM02