

„RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ MOSTY VRT PŘES SÁZAVU A SÁZAVKU U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatečné informace 2. kolo - Shrnutí

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 709 94 234 („**Zadavatel**“) zahájila zadávací řízení na soutěž o návrh s názvem „**RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ MOSTY VRT PŘES SÁZAVU A SÁZAVKU U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU**“, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-017140 („**Soutěž**“). Soutěž je vyhlášena jako otevřená soutěž o návrh ve smyslu § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“).

Zadavatel obdržel od účastníka Soutěže písemnou žádost o vysvětlení soutěžních podmínek Soutěže („**Soutěžní podmínky**“) v souladu § 144 odst. 2 ve spojení s § 98 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení Soutěžních podmínek v českém jazyce, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.

	Dotaz zájemce, bylo-li vysvětlení poskytnuto na základě žádosti o vysvětlení / Request of the participant where the explanation was provided based on a request for explanation	Vysvětlení Zadavatele / Explanation of the Contracting Authority
SADA 1 (2. FÁZE SOUTĚŽE)		
1-1.	V dokumentaci k první fázi bylo zmíněno, že součástí druhé fáze bude třetí most. Bude tomu tak? Jestli ano, kde je dokumentace k tomuto mostu	Jedná se o most na technickém sjezdu mezi VRT a konvenční tratí. Jeho podoba je zřetelná z přílohy P24.3 konkrétně souboru „VRT_RS1_Svetla_Bites_pracovni_3D_model_Sazava_202507_Upraveny-osy koleji místo bodu P“
1-2.	Byly jsem vyzváni k posouzení základů mostu, ale v zadání chybí geotechnické informace. Kdy budou tyto informace doplněny?	Vzhledem k probíhajícím průzkumům byla veškerá data dostupná v této fázi Zadavateli předána v rámci podkladů k 2. fázi soutěže konkrétně přílohy P23.1. Prosíme účastníky o kvalifikovaný odhad v místech chybějících podkladů.
1-3.	Rádi bychom upozornili na rozpor ve výškových úrovních u mostu sjezdu z VRT přes řeku Sázavu. V dodaném podkladu P23.2 – podélný profil je nejnižší bod sjezdu, v místě napojení na stávající trať, ve výšce 408,058 m n.m. Současný terén se nachází zhruba o 11m níže. V podkladech pro 1. fázi – v situaci byla i vyznačena výška tohoto bodu 396,013. Rádi bychom Vás požádali o upřesnění zadání k	V technickém řešení sjezdu došlo v době mezi fází 1 a 2 k úpravě technického řešení. Směrodatné jsou podklady k druhé fázi soutěže. Celkový pohled na řešené území poskytuje soubor „VRT_RS1_Svetla_Bites_pracovni_3D_model

	mostu sjezdu z VRT. Vyjasnění rozporu podélného profilu, specifikaci požadovaného rozsahu pro tuto část.	_Sazava_202507_Upraveny-osy koleji místo bodu P" v příloze P24.3
SADA 2 (2. FÁZE SOUTĚŽE)		
2-1	<p>V dokumentu P22 je doporučeno pořídit na místě fotku pro použití jako pozadí modelu.</p> <p>Na určeném místě je les a není nic vidět. Bylo zamýšleno použití dronu, nebo je lokalita určena špatně?</p>	<p>V P22 Doporučené pozice zobrazení vizualizace je uvedeno, že se jedná pouze o doporučené pohledy. Účastníci tedy mohou využít vlastní fotografie pro zákres.</p> <p>Nedodržení těchto doporučení nepovede k vyloučení účastníka.</p> <p>Doporučená místa a směr pohledu pozorovatele jsou pouze přibližná a slouží k lepší porovnatelnosti návrhů. Přesné umístění a azimut je doporučeno zvolit s ohledem na co nejlepší reprezentaci návrhu.</p> <p>Doporučujeme zkontrolovat situaci přímo na místě. Použití dronu nebylo původně zamýšleno, ale může být také vhodným řešením.</p>
2-2	<p>Komentář ke smlouvě o mlčenlivosti, příloha P16.</p> <p>Smlouva je napsána pro vítěze soutěže. Zdá se, že není správně napsána pro kvalifikační kolo.</p> <p>Penále 12 milionů Kč je velmi vysoké a naše právní oddělení trvá na tom, že její podpis je neakceptovatelný před tím, než bude podepsána smlouva o dílo.</p> <p>Je možné ze smlouvy o mlčenlivosti v kvalifikačním kole vypustit penále?</p> <p>Nebo je možné podepsat smlouvu s penálem, ale až v okamžiku vítězství v soutěži?</p>	<p>Dle soutěžních podmínek (4.5. PODMÍNKY ÚČASTI V JŘBU /PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK V JŘBU / DOKLADY PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY), Zadavatel upozorňuje, že účastník, s nímž by měla být ze strany Zadavatele uzavřena Smlouva, bude dále před uzavřením Smlouvy povinen uzavřít se Zadavatelem Smlouvu o mlčenlivosti.</p> <p>V této fázi Soutěže, tedy v rámci odevzdání dokumentů ve 2. fázi Soutěže, smlouva o mlčenlivosti podepisována nebude.</p>