

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: 1403/2014 - SSV
VYŘÍZUJE: Ing. Hana Koníčková
TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: konickova@szdc.cz
DATUM: 19.2.2014

Všem dodavatelům

Věc: DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)
Dodatečné informace č. 2
Evidenční č. veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek): 377379

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu §49 odst. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), obdržel dotazy, na které odpovídá a odpovědi poskytuje všem dodavatelům.

Dotaz 12:

Žádáme o objasnění - v půdorysu je uvedena výšková kóta dveří 650 mm, v řezu je výšková kóta uvedena 2650 mm. Předpokládáme, že v půdoryse má být rovněž kóta 2650 mm. V pohledu je nakreslena mříž k těmto dveřím o rozměrech, které odpovídají rozměrům uvedeným v půdoryse a v řezu, tj. šířka 900 a výška 2650 mm, ve výkazu výměr je však rozměr 1400 x 3000 mm. Prosíme o objasnění, zda platí výměra uvedená ve výkazu výměr, nebo platí pohled ve výkrese č. E.8.

Odpověď:

Výšková kóta otvoru pro dveře a nadsvětlík je správně 2650mm. Platí pohled a půdorys – rozměr mříže bude 1200x2650 – mříž před fasádou, její otevření je 180°. V příloze přikládáme upravený VV.

Stavební objekt SO 5141:

Dotaz 13:

Ve výkrese č. E.4 je uvedeno, že: Stávající vstupní dveře s nadsvětlíkem - 2 ks, budou vybourány, osazeny nové vstupní dveře vel. 900/1970 mm, bezpečnostní, stup. bezpečnosti č. 4, do ocelové zárubně.

Mohl by zadavatel upřesnit, zda trvá na mříži a zároveň i na bezpečnostních dveřích se stupněm bezpečnosti č. 4? Dle odborné konzultace nám bylo řečeno, že na bezpečnostní dveře stupně 4 nejsou další bezpečnostní prvky (mříže) potřeba.

Odpověď:

Stupeň bezpečnostní třídy dveří není na první pohled na dveře zřetelný, mříž většinou zabrání zbytečnému poškození. Zadavatel trvá na mřížích současně s dveřmi 4 bezp. třídy.

Dále zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona provede současně níže uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 13/03/2014 nahrazeno 17/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 13/03/2014 nahrazeno 17/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 13/03/2014 nahrazeno 17/03/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
pověření č. 1604

Přílohy: dle textu