

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 31992/2025-SŽ-OŘ HKR-OPS

Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jiří Trojan

Telefon +420 972 342 072

Mobil +420 720 840 609

E-mail TrojanJ@spravazeleznic.cz

Datum 1. října 2025

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Budova Diamond Point
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín

Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS– připomínky k ZDS2

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové dává k předložené dokumentaci ZDS2 následující stanovisko:

Správa elektrotechniky a energetiky (SEE Hradec Králové, Pardubice)

- Po stávajících DOK provozuje SEE komunikace DŘT + DDTS + vazby napáječů. Vpřípadě výluk stávajících kabelů, žádáme o informování s předstihem. Kontaktní osoby jsou Sýkora Petr, 972 323 021, SykoraP@spravazeleznic.cz a Martin Procházka, 972 322 966, ProchazkaM@spravazeleznic.cz.

Úsek technického náměstka, Odbor energetiky a služeb (OEE, OOE)

Vyjádření se vztahuje k celé dokumentaci:

- v případě rekonstrukce nádraží a budov, požadujeme odměření prostor/technologií (OM), dle budoucích nájemců nebo vlastníků/správců, podružnými elektroměry schváleného typu, uvedených v příloze TPP k LDSŽ
- stávající i nová odběrná místa napájená z LDSŽ, musí splňovat technické podmínky připojení k LDSŽ a pravidla provozování LDSŽ
- měření pro interní spotřebu (elektroměry na DIN lištu), pro externí odběratele (elektroměry v provedení na kříž)
- v elektroměrovém RV osazení jističem 2A, pro napájení komunikátoru dálkového odečtu a rezervu pro dálkový přenos dat (5 modulů na DIN liště)
- v případě podání nových žádostí o změnu smluvních vztahů, (podání žádosti o navýšení rez. příkonu), s dodavatelem ČEZ Distribuce, a. s., se obračejte na energetika OES OEE OŘ Hradec Králové orhkroes@spravazeleznic.cz

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT Hradec Králové)

- Při výměně klimatizace v SM Staré Pace a integraci do DDTS, žádáme o dodání čidla teploty a vlhkosti pro zjištění stavu aktuální teploty a vlhkosti v místnosti. Toto čidlo taktéž integrovat do DDTS. Zbytek dokumentace je mimo správu SSZT Hradec Králové.

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT Pardubice),

- Bez připomínek.

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT Liberec)

- Bez připomínek.

Správa elektrotechniky a energetiky (SEE Liberec)

- Bez připomínek.

Náměstek ředitele pro řízení provozu

- Bez připomínek.

Ing. Miroslav Hladík
náměstek ředitele pro techniku