



Váš dopis zn.
Ze dne 12. 9. 2025
Naše zn. 16295/2025-SŽ-SŽF-TSPS
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Petra Vopalecká
Telefon
Mobil +420 725 549 447
E-mail vopalecka@spravazeleznic.cz

Datum 29. září 2025

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa SSZ

Elektronicky prostřednictvím
IS C. E. Sta

Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS

Sdělujeme, že k dokumentaci výše uvedené stavby ve stupni zadávací dokumentace stavby ve stádiu 2 má OJ SŽ Facility následující připomínky:

Zpracovatel: Ing. Jakub Vaněk, úsek NPC, odb. pož. och., M 727 950 463

Připomínka ostatní:

Zhotovitel projekčních prací **nestanovil** na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb. kategorii stavby (0, I, II nebo III). Požadujeme na základě předložené projektové dokumentace vyhodnotit a stanovit příslušnou kategorii stavby, např. v části B.1 Souhrnná technická zpráva/B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby.

Poznámka:

Jeví se, že stavební záměr spadá do kategorie stavby 0, tedy nepředstavuje zvláštní nebezpečí a nepodléhá výkonu státního požárního dozoru (bez požadavku na zpracování požárně bezpečnostního řešení).

Připomínka zásadní:

B.1 Souhrnná technická zpráva

V části B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby je na konci odstavce odkazováno na neplatnou vyhlášku č. 268/2009 Sb. (zrušena k 1.1.2024). Požadujeme odkazovat na platnou legislativu.

A dále část znění odstavce „JPO HZS Správy železnic je oprávněna na základě změny č.1 k normě ČSN 34 3109 provádět vypnutí trolejového vedení (krytí nesjízdného místa).“ se jeví jako zavádějící a požadujeme jej nahradit např:

„JPO HZS Správy železnic je oprávněna na základě normy TNŽ 34 3109 provádět za účelem zajištění místa zásahu pod trakčním vedením a v jeho těsné blízkosti zkratování trakčního vedení za pomoci zkratovací soupravy.“

A dále část znění odstavce „Hodnocení požární bezpečnosti je provedeno v rozsahu odpovídajícímu projektové dokumentaci (dokumentaci pro územní řízení).“ se jeví jako zavádějící. Požadujeme uvést do souladu s předloženým stupeň PD.

A dále v části „Normy a předpisy“ je odkazováno na neaktuální normu „ČSN 73 0804 ...Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (Z2/2015)“. Požadujeme odkazovat na aktuálně platné normy.

A dále požadujeme na konec části B.6 vhodným způsobem doplnit:

„Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“

S pozdravem

Ing. Jakub Červenka

Ředitel OJ SŽ Facility