



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: PS 27-09-01 TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

Rozpočet: PS 27-09-01 TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MCO - MCO 236 - 238

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

			Montáže				Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
702			Odvoz odpadu						
1	702BC0		Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km 1: (0,05+0,01+1+0,5) Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	T	1,560				
702			Odvoz odpadu						
741			Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění						
2	741AAF		Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 32-40mm 1: (200,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky (klipy, pásky, hmoždinky a pod.) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	200,000				
3	741ABL		Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm 1: (20,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky (klipy, pásky, hmoždinky a pod.) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	20,000				
4	741ACA		Trubka ohebná elektroinstalační kovová do 29mm 1: (110,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky volně/pevně včetně přípravných prací a veškerého pomocného materiálu (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění, upevnění a pod.) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	110,000				
5	741DBE		Stojina pozinkovaná, zesílená do těžkého provozu, nástěnná/závěsná pro 6 kabelových výložníků 1: (300,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stojiny vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	300,000				
6	741DBH		Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 400mm 1: (300,0*1,0)	kus	300,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
7	741DBJ	Technická specifikace:	2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku do stojiny vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
8	741DCB	Technická specifikace:	Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 600mm	kus	210,000				
			1: (210,0*1,0)						
9	741DCD	Technická specifikace:	2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku do stojiny vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
11	741DCJ	Technická specifikace:	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka 400 mm, délka 3m	kus	100,000				
			1: (100,0*1,0)						
12	741DCL	Technická specifikace:	2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
13	741DED	Technická specifikace:	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka 600 mm, délka 3m	kus	70,000				
			1: (70,0*1,0)						
10	741DCH	Technická specifikace:	2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
		Technická specifikace:	Kabelový rošt pozinkovaný, odbočka, šířka 400 mm	kus	18,000				
			1: (18,0*1,0)						
		Technická specifikace:	2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž odbočky vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
		Technická specifikace:	Kabelový rošt pozinkovaný, odbočka, šířka 600 mm	kus	2,000				
			1: (2,0*1,0)						
		Technická specifikace:	2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž odbočky vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
		Technická specifikace:	Kabelový žlab plechový pozinkovaný, lakovaný, vč.příslušenství	M	14,300				
			š. 250-500/100mm včetně víka a nosníků						
		Technická specifikace:	1: (14,3*1,0)						
			2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
			Kabelový rošt pozinkovaný, koleno 45st., šířka 600 mm	kus	16,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: PS 27-09-01 TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

Rozpočet: PS 27-09-01 TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

			Montáže			Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			1: (16,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kolena vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
14	741EAC		Izolační deska do kabelového roštu tl. 13 - 20 mm vč.nařezání 1: (83,75*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž nehořlavé desky, rozměření, usazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M2	83,750					
15	741EBA		Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min. 1: (1,92*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M2	1,920					
16	741EBD		Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. 1: (8,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	8,000					
17	741xxxR		Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 160 až 200 mm, EI 60 min., odolná proti tlakové vodě, Tlak vodního sloupce 10m (1bar) 1: (20,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	20,000					
18	741xxxR	1	Kabelová ucpávka proti tlakové vodě, Tlak vodního sloupce 10m (1bar), pro chráničku vnitřní průměr 110mm 1: (7,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	7,000					
19	741xxxR	2	Kabelová ucpávka proti tlakové vodě, Tlak vodního sloupce 10m (1bar), pro chráničku vnitřní průměr 125mm	kus	3,000					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

			Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
20	741xxxR	3	1: (3,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	20,000					
			Kabelová ucpávka proti tlakové vodě, Tlak vodního sloupce 10m (1bar), pro chráničku vnitřní průměr 160mm 1: (20,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
742	Silnoproudé rozvody									
21	742EDK		22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový izolace XLPE, plášť PE + PVC, stíněný (bez kabelových přichytek) 1: (174*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	174,000					
25	742FEB		Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 1: (27*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	27,000					
26	742FFF		Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks) s omezovačem přepětí, 95 - 185 mm2 1: (6*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. omezovače přepětí, podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	6,000					
27	742FFJ		Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks), 95 - 120 mm2	kus	2,000					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objekt: PS 27-09-01 TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

Rozpočet: PS 27-09-01 TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

			Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
28	742GEA	Technická specifikace:	1: (2*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	28,000					
			CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (28*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD							
29	742GEC	Technická specifikace:	ostatních vedlejších nákladů CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (42*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	42,000					
			CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (42*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD							
30	742GFB	Technická specifikace:	ostatních vedlejších nákladů CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (58*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	58,000					
			CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (58*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD							
31	742GFC	Technická specifikace:	ostatních vedlejších nákladů CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (58*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	58,000					
			CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (58*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD							
32	742GGA	Technická specifikace:	ostatních vedlejších nákladů CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (261*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	261,000					
			CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (261*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD							
33	742GGG	Technická specifikace:	ostatních vedlejších nákladů CYKY 19 - 24 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (78*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	78,000					
			CYKY 19 - 24 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová 1: (78*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD							
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
34	742GIA		CMFM 2x1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace silikonová, stíněný 1: (195*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	195,000				
35	742GIB		CMFM 7x1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace silikonová, stíněný 1: (92*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	92,000				
36	742GID		CMFM 19x1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace silikonová, stíněný 1: (28*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	28,000				
37	742JAC		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 1: (30*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	30,000				
38	742JAD		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 1: (30*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	30,000				
39	742JAH		Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 1: (26*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči,	kus	26,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
40	742JAI		upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 1: (20*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopy vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči,	kus	20,000				
41	742KAC		upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Označovací štítek na kabel 1: (354*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	354,000				
42	742KAD		Svazkování jednožilových kabelů VN 1: (220*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pásku pro svazkování kabelu vč. podružného materiálu, úpravy vedení a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	220,000				
22	742xxxR		22-CXEKVCEY 1x120/25 mm2, kabel Cu silový izolace XLPE, plášť PE+ PVC, stíněný, (bez kabelových přichytek) 1: (156*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	156,000				
23	742xxxR	1	Kabelová přichytka plastová pro 3x vn kabely uložené v těxném trojúhelníku 3x70mm2 až 3x120mm2 1: (220*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové přichytky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	220,000				
24	742xxxR	2	Kabelová přichytka plastová pro vn kabel - uchycení před ukončením kabelu 1x70mm2 až 1x120mm2 1: (36*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové přichytky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	36,000				
742	Silnoproudé rozvody								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt:	PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet:	PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

			Montáže		Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
744	Rozvaděče nn								
43	744xxxR		Univerzální skříň měření USM, typ Bo22+o22 (viz technická specifikace) 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž typové skříně měření, vydrátované, včetně všech přístrojů kromě elektroměrů včetně dovozu a veškerého příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	1,000				
744	Rozvaděče nn								
745	Silnoproudá technologie								
44	745ADC		Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, transformátorové pole s pojistkovým odpínačem, včetně absorberu tlaku plynu SF6 1: 2 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, včetně dodávky absorberu tlaku plynu SF6 s vyvedením tlaku nad rozvaděč nahoru, s uvedením zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	2,000				
45	745ADD		Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, pole s vypínačem, proudovými měniči, včetně absorberu tlaku plynu SF6 1: 2 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, včetně dodávky absorberu tlaku plynu SF6 s vyvedením tlaku nad rozvaděč nahoru, s uvedením zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	2,000				
46	745ADE		Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, pole s vypínačem, proudovými a napět'ovými měniči, včetně absorberu tlaku plynu SF6 1: 4 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, včetně dodávky absorberu tlaku plynu SF6 s vyvedením tlaku nad rozvaděč nahoru, s uvedením zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	4,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
47	745ADG		Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, pole podélné spojky s vypínačem, včetně absorberu tlaku plynu SF6 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, včetně dodávky absorberu tlaku plynu SF6 s vyvedením tlaku nad rozvaděč nahoru, s uvedením zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
48	745ADJ		Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, pole uzemňovače přípojníc, včetně absorberu tlaku plynu SF6 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, včetně dodávky absorberu tlaku plynu SF6 s vyvedením tlaku nad rozvaděč nahoru, s uvedením zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	1,000				
49	745ADK		Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, pole měření s proudovými a napětovými měniči, včetně absorberu tlaku plynu SF6 1: 3 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, včetně dodávky absorberu tlaku plynu SF6 s vyvedením tlaku nad rozvaděč nahoru, s uvedením zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	3,000				
50	745AHA		Motorový pohon ovládání výkonového prvku v rozvaděči vn do Un 38,5kV 1: 9 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	9,000				
51	745AHB		Příprava pro montáž svodičů přepětí do Un 38,5kV AC na kabelových koncovkách rozvaděče vn/3 fáze 1: 13 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	kus	13,000				
52	745AHC		Kapacitní snímač napětí do Un 38,5kV AC se signalizačními kontakty pro 3 fáze 1: 2 ks dle Technické specifikace	kus	2,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
53	745AHE	Technická specifikace:	2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
54	745BBK	Technická specifikace:	Proudové měniče násuvné na kabel do Un 38,5kV, součtová	kus	2,000				
			trafa Bz						
55	745BBN	Technická specifikace:	1: 2 ks dle Technické specifikace						
			2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD						
56	745BBO	Technická specifikace:	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
			Ovládací skříň na vn rozvaděč - ovládání s terminálem bez	kus	3,000				
57	745BBQ	Technická specifikace:	ochranných funkcí						
			1: 3 ks dle Technické specifikace						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

			Montáže			Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			1: 3 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
745	Silnoproudá technologie									
747	Zkoušky, revize a HZS									
58	747AAB		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů manipulačních, ovládacích nebo reléových - 1 pole 1: (2*1,0)	kus	2,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
59	747AAG		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů vn, bez nastavení ochrany - 1 pole 1: (13*1,0)	kus	13,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
60	747AAJ		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 22kV 1: (1*1,0)	kus	1,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za napěťovou zkoušku zařízení včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
61	747BAC		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč 1: (1*1,0)	kus	1,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
62	747BAD		Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K č ~ 1: (11*1,0)	kus	11,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
63	747CAA		požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) 1: (1*1,0)	kus	1,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
64	747ECA		Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV (3 fázový systém kabelů) 1: (6*1,0)	kus	6,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
65	747ECB		Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žilu/ vn kabelu 1: (18*1,0)	kus	18,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za provoz měřicího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
66	747FAA		Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, trakční napájecí stanice SŽDC 1: (1*1,0)	kus	1,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření EMI EMC podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Limitem je malá TNS o jedné kompenzaci nebo TNS s 2 TUsm., nebo jedna větev traťoprívodu 110 kV s jedním T110 kV. Cena obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
67	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení 1: (10*1,0 hod)	HOD	10,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
68	747GAD		Zaškolení obsluhy 1: (16*1,0 hod)	HOD	16,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
69	747GAE		Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 1: (10*1,0 hod)	HOD	10,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
70	747xxxR		Funkční zkoušky na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	150,000				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

			Montáže			Dodávky						
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem		
71	747XXXR	1	1: (150*1,0 hod)									
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za funkční zkoušky na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro zprovoznění a vyzkoušení technologického souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
			Dozor pracovníku OŘ	HOD	200,000							
747			1: (200*1,0 hod)									
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za dozor a práce prováděné provozovatelem. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů									
			Zkoušky, revize a HZS									
748			Ostatní									
			72	748AAF	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro trakční napájecí stanici	kus	1,000					
			1: (1*1,0)									
73	748ACS		2: dle Technické specifikace									
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro trakční napájecí stanici dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
			Jednopolové schéma zařízení, nástěnné	kus	1,000							
74	748BBA		1: (1*1,0)									
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
			Pismomalářské práce - písmena a číslice do výšky 40 mm	kus	155,000							
75	748BBB		1: 155x1 písmeno označení rozváděčů, samostatných celků a dveří									
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
			Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	92,000							
748			1: 92x1 písmeno označení rozváděčů, samostatných celků a dveří									
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
			Ostatní									
990			Poplatky za skládky									
			77	080111-n	jiné odpady z barev a laků neuvedené pod č. 08 01 17	T	0,010					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-071-231-PS	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Objekt: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV
Rozpočet: PS 27-09-01	TNS Albrechtice, technologie - rozvodna 22kV

				Montáže		Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
79	15 01 02-o		1: (0,01*1,0) předpokládaný odpad	T	0,500					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
			plastové obaly							
76	170411-O		1: (0,5*1,0) předpokládaný odpad	T	0,050					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
			Zbytky kabelů, vodičů							
78	200301-o		1: (0,05*1,0) předpokládaný odpad	T	1,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
			Komunální odpad							
990			1: (1,0*1,0) předpokládaný odpad							
			Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku							
			Poplatky za skládky							
Celkem:										