VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2025 / 000153 / 2

(2025 / 000153 / 2)

Vaše žádost: 4588/26

Ze dne: 2.4.2026

Signal Projekt s.r.o.
Ing. Pavla Böhmová
28. října 165
709 00 Ostrava

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: +420 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 7.4.2026

Vyjádření k akci

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259) v k. ú. Havlíčkův Brod - řízení o povolení záměru.

Na základě Vaší žádosti ze dne 2.4.2026, zn. 4588/26, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
Ropovod DN 500

Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. Vl. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

Zájmové území výše uvedeného záměru se rozkládá ve vzdálenosti více než 150 m od trasy ropovodu.

K projektové dokumentaci stavby "Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)" v k. ú. Havlíčkův Brod nemáme připomínky. Se stavbou souhlasíme.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízení je vedoucí linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612, email: novak@mero.cz.

V příloze e-mailové komunikace zasíláme pro informaci mapový list.

Platnost tohoto Vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Helena Maternová
vedoucí technické podpory

MERO ČR, a.s.
Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2334

Kopie:

p. Vít Novák


HAVLÍČKŮV BROD
Na kopci
Kalvárie
KALVÁRIE
477
šterem
střel.
gar.
šk.
455
Ropovod MERO
Polygon - zájmové území
Hamry
OP ropovodu
OP ropovodu
Dolní Žižkov
U Merunků
150
437
Stříbrný Dvůr
Za rybníky
sport.
hř.
34
S