Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Oblastní ředitelství Brno**
Adresa:	**Kounicova 688/26, 611 43 Brno**

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Jan Lanča**	Specialista:	**Ing. Marek Vývoda**

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**			Označení investora:		-
				Zakázka:		**25-022-35-211**
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			Označení části:		**D.2.3.06**
Název objektu/dílči části:	**Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542**			Objekt/Skupina objektů:		
				řada	*úsek*	*řazení* / *podobjekt*
				SO340	**11**	**01** / **-**
Název přílohy:	Výpočet vnitřního osvětlení			Dílčí část:	Typ:	Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:	-			**D.1**	**2**	**801**
Odpovědný projektant: Ing. Marek Vývoda	Zpracovatel přílohy: Ing. Robin Kolařík	Měřítko: - Formáty: -		Stupeň dokumentace:		**DPS+PDPS**
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02		Smluvní datum zpracování:		**30.6.2026**

Označení investora:	*Stupeň dokumentace:*	*Část:*	*Objekt:*	*Podobjekt:*	*Typ:*	*Příloha:*	*Revize:*
X X X X X X X X X X	_ P D P S	_ D 2 3 6	_ S O 3 4 0 1 1 0 1	_ X X	_ 2	_ 8 0 1	_ 0 0 0

Havl Brod St.4

Kontaktní osoba:
Eís. zakázky:
Firma:
Eíslo zákazníka:

Datum: 23.01.2026
Zpracovatel: Ing. Robin Kolařík

DIALux
23.01.2026


Zpracovatel Ing. Robin Kolařík
Telefon + 420 734 355 497
Fax
e-mail kolarik@signalprojekt.cz

Obsah

Havl Brod St.4
Titulní strana projektu 1
Obsah 2
0P01_Služební místnost
Plochy místnosti
Podlaha
Isolinie (E) 3
Stůl
Isolinie (E, kolmo) 4
0P02_Sklad
Plochy místnosti
Podlaha
Isolinie (E) 5
0P03_Chodba
Plochy místnosti
Podlaha
Isolinie (E) 6
0P04_WC
Plochy místnosti
Uživatelská úroveň
Isolinie (E) 7
0P10_Vstup
Plochy místnosti
Podlaha
Isolinie (E) 8


Zpracovatel Ing. Robin Kolařík
Telefon + 420 734 355 497
Fax
e-mail kolarik@signalprojekt.cz

0P01_Služební místnost / Podlaha / Isolinie (E)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 28

Poloha plochy v místnosti:
Pracovní rovina s 0.200 m Okrajová zóna
Označený bod:
(2.300 m, 2.100 m, 0.000 m)




Rastr: 32 x 32 Body

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
399	256	510	0.642	0.502


Zpracovatel Ing. Robin Kolařík
Telefon + 420 734 355 497
Fax
e-mail kolarik@signalprojekt.cz

0P01_Služební místnost / Stůl / Isolinie (E, kolmo)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 8

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(2.110 m, 2.711 m, 0.850 m)




Rastr: 4 x 8 Body

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
545	502	587	0.921	0.855


Zpracovatel Ing. Robin Kolařík
Telefon + 420 734 355 497
Fax
e-mail kolarik@signalprojekt.cz

0P02_Sklad / Podlaha / Isolinie (E)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 12

Poloha plochy v místnosti:
Pracovní rovina s 0.100 m Okrajová zóna
Označený bod:
(0.700 m, 2.000 m, 0.000 m)




Rastr: 16 x 16 Body

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
140	133	147	0.949	0.908


Zpracovatel Ing. Robin Kolařík
Telefon + 420 734 355 497
Fax
e-mail kolarik@signalprojekt.cz

0P03_Chodba / Podlaha / Isolinie (E)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 9

Poloha plochy v místnosti:
Pracovní rovina s 0.100 m Okrajová zóna
Označený bod:
(0.700 m, 0.700 m, 0.000 m)




Rastr: 8 x 8 Body

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
117	113	120	0.966	0.942


Zpracovatel Ing. Robin Kolařík
Telefon + 420 734 355 497
Fax
e-mail kolarik@signalprojekt.cz

0P04_WC / Uživatelská úroveň / Isolinie (E)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 11

Poloha plochy v místnosti:
Pracovní rovina s 0.100 m Okrajová zóna
Označený bod:
(2.200 m, 0.700 m, 0.850 m)




Rastr: 16 x 16 Body

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
218	198	236	0.911	0.842


Zpracovatel Ing. Robin Kolařík
Telefon + 420 734 355 497
Fax
e-mail kolarik@signalprojekt.cz

0P10_Vstup / Podlaha / Isolinie (E)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 13

Poloha plochy v místnosti:
Pracovní rovina s 0.100 m Okrajová zóna
Označený bod:
(0.700 m, 3.800 m, 0.000 m)



Rastr: 16 x 16 Body

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
114	108	119	0.950	0.908