VAKHB
VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a.s.

Investor:
Správa železnic, státní organizace
Luděk Kvaček
Dlážděná 1003/7
11000 Praha

Žadatel:
Signal Projekt s.r.o.
Ing. Pavla Böhmová
Vídeňská 546/55
63900 Brno

Vaše značka: **25-022-35-211_P5258**
Číslo jednací: **VAK/V/2026/0812 (VAK/aveti/2026/0753)**
Vyřizuje: **Andrea Vlasáková**
Telefon: **569430233, 739605439**
E-mail: **vlasakova@vakhb.cz**

Název akce: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**

Upřesnění akce: **Předmětem stavby je oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P5258 s doplněním o závory, pokládka kabelizace, umístění výstražníků a závor, vzdáleného kontrolního a diagnostického zařízení, oprava sdělovacího zařízení, zřízení kamerového systému na přejezdu, stavební rekonstrukce stávajícího reléového domku (stavědla č.4), zřízení napájení PZS a úprava dopravního značení.**

Důvod akce / žádosti: **Povolení stavebního záměru**

Zájmové území
Obec: **Havlíčkův Brod**
Katastr: **Havlíčkův Brod**
Parcela: **Havlíčkův Brod 2459/1 (Havlíčkův Brod)**
Datum vydání vyjádření: **17.04.2026**
Platnost tohoto vyjádření: **17.04.2027 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace řeší oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258-PD) v ulici Mírová v Havlíčkově Brodě. Předmětem stavby je oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P5258 (Havlíčkův Brod-Pardubice-Rosice nad Labem) s doplněním o závory, pokládka kabelizace, umístění výstražníků a závor, vzdáleného kontrolního a diagnostického zařízení, oprava sdělovacího zařízení, zřízení kamerového systému na přejezdu, stavební rekonstrukce stávajícího reléového domku (stavědla č.4), zřízení napájení PZS a úprava dopravního značení

V zájmovém území se **nachází vodovod** ve správě a majetku společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB). Jedná se o trasu stávajícího důležitého **vodovodu TLT DN 100** uloženého pod stávajícím přejezdem v ocelové chráničce DN 200.

S předloženou projektovou dokumentací VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

Termín zahájení prací bude sdělen VAK HB v dostatečném předstihu. Postup prací bude s VAK HB předem odsouhlasen a koordinován. Na předání staveniště budou přizváni zástupci VAK HB, kde budou seznámeni s přesným postupem a harmonogramem prací. Kontakty na zástupce VAK HB:
provoz vodovodů Havlíčkův Brod: ***p. Šrámek – tel. 603 803 918***

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky **vytýčení stávajících inženýrských sítí** ve správě VAK HB – vodovod TLT 100 (kontakt: ***p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099***,

hledaci@vakhb.cz) a o tomto vytyčení bude vyhotoven písemný protokol.

Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu vodovodu s jinými inženýrskými (zabezpečovacími sítěmi) **dodržet předepsané odstupové vzdálenosti** dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Základy pro veškeré objekty této stavby (např. základy závor, výstražníků) a další podzemní a nadzemní objekty musí být umístěny **mimo ochranné pásmo** vodovodu. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí DN 100 na každou stranu **1,5 m**.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz a nemohlo dojít k poškození vodohospodářských zařízení a přípojek.

Práce v ochranném pásmu vodovodu musí být vykonávány se zvýšenou opatrností. V případě těsného souběhu či křížení se zařízením ve správě VAK HB musí být zemní práce prováděny ručním výkopem či formou ručních dokopávek.

Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv případný střet s vodovodem v naší správě či vodovodními přípojkami řešen přímo na místě stavby za účasti zástupců VAK HB: *provoz vodovodů Havlíčkův Brod:* ***p. Šrámek – tel. 603 803 918.***

Pokud dojde k porušení zařízení ve správě VAK HB, bude havárie neprodleně odstraněna. Přednostně bude na náklady toho, kdo poruchu (havárii) způsobil, provedeno odstranění této poruchy, přičemž zhotovitel bude ve spolupráci s pracovníky VAK HB aktivně spolupracovat na odstranění této poruchy. Teprve poté, co bude porucha na zařízení VAK HB odstraněna, může zhotovitel dále pokračovat v realizaci své stavby.

V průběhu stavby a po dokončení prací provede výše uvedený zástupce VAK HB na výzvu zhotovitele **kontrolu** dodržení všech uvedených požadavků.

Jakékoliv změny oproti předložené dokumentaci budou s VAK HB předem konzultovány.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:
- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Digitálně podepsal Ing. Michal Janáček
Datum: 2026.05.05 14:41:04 +02'00'

Žižkova ul. 832 | IČ: 48 17 30 02 | Tel.: 569 430 211 | E-mail: vakhb@vakhb.cz | Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
580 01 Havlíčkův Brod | DIČ: CZ 48 17 30 02 | Fax: 569 430 299 | Web: www.vakhb.cz | Číslo účtu: 2700179311 / 2010

VAKHB
VODOVODY A KANALIZACE
HAVLÍČKŮV BROD a.s.

Přílohy:

počet příloh: 1
souborové přílohy:

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 69241cc32e3b4cb8f4ce7893f23c319d8ede484f)

Žižkova ul. 832
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 48 17 30 02
DIČ: CZ 48 17 30 02
Tel.: 569 430 211
Fax: 569 430 299
E-mail: vakhb@vakhb.cz
Web: www.vakhb.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700179311 / 2010