Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Oblastní ředitelství Brno**
Adresa:	**Kounicova 688/26, 611 43 Brno**

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Jan Lanča**	Specialista:	**Ing. Marek Vývoda**

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**			Označení investora:	**-**
				Zakázka:	**25-022-35-211**
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			Označení části:	**D.2.3.06**
Název objektu/dílči části:	**Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542**			Objekt/Skupina objektů:	
				řada **SO340**	*úsek* **11** / *řazení* **01** / *podobjekt* **-**
Název přílohy:	Dostatečná vzdálenost			Dílčí část: **D.1**	Typ: **2**	Číslo přílohy: **802**
Název dílčí části přílohy:	-				
Odpovědný projektant: Ing. Marek Vývoda	Zpracovatel přílohy: Ing. Robin Kolařík	Měřítko: - Formáty: -		Stupeň dokumentace:	**DPS+PDPS**
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02		Smluvní datum zpracování:	**30.6.2026**

Označení investora:	*Stupeň dokumentace:*	*Část:*	*Objekt:*	*Podobjekt:*	*Typ:*	*Příloha:*	*Revize:*
X X X X X X X X X X	_ P D P S	_ D 2 3 6	_ S O 3 4 0 1 1 0 1	_ X X	_ 2	_ 8 0 2	_ 0 0 0


Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 07.11.2025

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: / 25-022-35-211

Projektant/montážní firma:
Společnost: Signal Projekt s.r.o.
Název:
Ulice: Vídeňská 55
PSČ: 639 00 Brno
Telefon:

LPS_III - vzduch



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:
Číslo zákazníka:
Jméno: Správa železnic, státní organizace
Ulice: Dlážděná 1003/7
PSČ: CZ-110 00-Praha 1 - Nové Město

Údaje pro výpočet:
Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
k_m - Izolační hodnota km: 1
Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:
Číslo projektu: 25-022-35-211
Název projektu: Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacího zařízení v kraji Vysočina_Etapa 1,2
Ulice:
PSČ: CZ--

Verze DEHN Distance Tool 23/07 (3.260); © Copyright 2022 DEHN SE


Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 07.11.2025

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: / 25-022-35-211

Projektant/montážní firma:
Společnost: Signal Projekt s.r.o.
Název:
Ulice: Vídeňská 55
PSČ: 639 00 Brno
Telefon:

LPS_III - vzduch



Část stavby



Zobrazení: **nahoře**



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 0.81 m

Zákazník/objednatel:
Číslo zákazníka:
Jméno: Správa železnic, státní organizace
Ulice: Dlážděná 1003/7
PSČ: CZ-110 00-Praha 1 - Nové Město

Údaje pro výpočet:
Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
k_m - Izolační hodnota km: 1
Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:
Číslo projektu: 25-022-35-211
Název projektu: Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacího zařízení v kraji Vysočina_Etapa 1,2
Ulice:
PSČ: CZ--

Rozměry budovy:
Délka: 6 m
Šířka: 6.5 m
Výška: 3.5 m

Verze DEHN Distance Tool 23/07 (3.260); © Copyright 2022 DEHN SE