Vyjádření za: SEE

k žádosti:
Oprava PZZ v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace

ze dne: **20.04.2026**
Č.j.:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~

Nutno splnit podmínky: ano
Č.j.:
Poznámka:
V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází zařízení a kabel. trasy
ve správě obvodové elektrodílny H. Brod.
Před započetím zemních prací je nutné jejich vytýčení v dostatečném časovém předstihu.
V případě křížení nebo souběhu zemních prací a kabel. tras, je nutné zřídit jejich
přeložku, která musí odpovídat platným normám a předpisům.
Za OED H. Brod L. Blažek tel: 724 993 924.

V zájmovém území nad uvedeným přejezdem je trakční vedení 25kV 50Hz a práce v blízkosti TV se řídí platnými předpisy a normami.

OTV HB Kunášek
Za TNS bez připomínek. Volanin

Vypracováno dne: **27.04.2026**
podpis: **Gruber Pavel, SEE**