# Správa železnic, s. o.

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234


SPRÁVA ŽELEZNIC

**Projekt** Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště

Zakázka číslo PD1303

**Zákazník**


Ing. Lukáš Bobek
Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava
+420 775 148 939
lukasbobek@email.cz
IČ: 87240718


**Zhotovitel**


RELPro spol. s r.o.
Petřvaldská 604, 735 32 Rychvald
+420 608 741 349
relpro@email.cz
IČO: 21466769, DIČ: CZ21466769


Název dokumentu **Jednopólové schéma**

Číslo dokumentu D.1.3.4

Pare:

| | |
|---|---|
| Projektant: | Ing. Michal Šrámek |
| Vypracoval: | Ing. Michal Šrámek |
| Schválil : | Ing. Petr Havlena |
| Datum: | 20.06.2025 |
| Stupeň dokumentace: | DUSP + PDPS |

Počet stran: 2

KOPÍROVÁNÍ A PODSTOUPENÍ TOHOTO DOKUMENTU TŘETÍ OSOBĚ BEZ SOUHLASU VÝROBCE JE ZAKÁZÁNO.

| Rev. | Datum | Kreslil | Kontroloval | Schválil |
|---|---|---|---|---|
| A | 31.01.2025 | ŠRÁMEK | ŠRÁMEK | HAVLENA |
| A1 | 31.03.2025 | ŠRÁMEK | ŠRÁMEK | HAVLENA |
| A2 | 20.06.2025 | ŠRÁMEK | ŠRÁMEK | HAVLENA |

Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště

Koncový zákazník: Správa železnic, s. o.
Zákazník: Ing. Lukáš Bobek

Zhotovitel: RELPro spol. s r.o.
Petřvaldská 604, 735 32 Rychvald
+420 608 741 349
relpro@email.cz
IČO: 21466769, DIČ: CZ21466769

Jednopólové schéma
TITULNÍ STRANA

Stav projektu: DUSP + PDPS
Číslo dokumentu: D.1.3.4
List: 1 / 2

PŘÍVOD Z DS

DS_L1-L3 /

-W01
AYKY
4x50 mm² 50 m
STÁVAJÍCÍ

++VENEK+ZS3

3/PEN AC 230/400 V 50 Hz / TN-C

-FU1
63 A gG/gL
KRYTÉ STÁNÍ MUV

-FU2
63 A gG/gL
REZERVA

-FBC1
JISTIČOCHRÁNIČ
B16A
30mA
TYP A

-FBC2
JISTIČOCHRÁNIČ
B16A
30mA
TYP A

-XD1
16A/3P/230V
1/N/PE

-XD2
16A/3P/230V
1/N/PE

-XD3
32A/5P/400V
3/N/PE

**POZN:**
Pro potřeby realizace elektroinstalace bude objednán atypický pilíř u společnosti DEK, která zaslala nabídku na jeho výrobu. Pilíř bude dodán včetně vnitřního jištění pro připojení přívodu a vývodu. Součástí dodávky bude také odpovídající jištění pro zásuvky 2× 230 VAC a 1× 400 VAC / 32 A. Nutno při objednávce zdůraznit umístění zásuvek na boční straně pilíře.

Požadavky:
- síť 3/PEN AC 230/400 V 50 Hz / TN-C
- připojení 1x přívod 4x50 AYKY
- připojení 1x vývod 4x35 CYKY
- 1x rezerva pro vývod
- zásuvky na boku pilíře pro připojení zvenku s náležitým krytím 2x230VAC, 1x400VAC 32A + k tomu náležité jištění

-W02
1-CYKY
4x35 mm² 30 m

++GARÁŽ

+R1

-X1 L1/L2/L3/PEN

PŘÍVOD NN DO GARÁŽOVÉHO STÁNÍ MUV

REZERVA

ZÁSUVKY 230VAC

ZÁSUVKA 400VAC

| Rev. | Datum | Kreslil | Kontroloval | Schválil |
|---|---|---|---|---|
| A | 31.01.2025 | ŠRÁMEK | ŠRÁMEK | HAVLENA |
| A1 | 31.03.2025 | ŠRÁMEK | ŠRÁMEK | HAVLENA |
| A2 | 20.06.2025 | ŠRÁMEK | ŠRÁMEK | HAVLENA |


RELPro spol. s r.o.
Petřvaldská 604, 735 32 Rychvald
+420 608 741 349
relpro@email.cz
IČO: 21466769, DIČ: CZ21466769

Ing. Lukáš Bobek
Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava
+420 775 148 939
lukasbobek@email.cz
IČ: 87240718


Název projektu
Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště

Popis stránky
SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘÍPOJKY NN DO GARÁŽE


Správa železnic, s. o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234


| | |
|---|---|
| Kreslil | Ing. Michal Šrámek |
| Kontroloval | Ing. Michal Šrámek |
| Schválil | Ing. Petr Havlena |
| Datum | 20.06.2025 |
| Status projektu | DUSP + PDPS |
| Měřítko | 1:1 |
| Zařízení | |
| Místo instalace | |
| Číslo dokumentu | D.1.3.4 |
| List | 2 |
| Listů | 2 |