SPRÁVA ŽELEZNIC

Příloha k čj. 20142/2025-SŽ-OŘ OVA-OPS
Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště

ve stupni DUSP+PDPS
za OŘ Ostrava

Tabulka připomínek

Poř. č.	Připomínku uplatňuje		Část dokum.	Část/příloha	Připomínka a její odůvodnění	Stav připomínky	Vypořádání připomínky nebo odůvodnění jejímu nevyhovění	Zapracování připomínky
1.	Ing. Kučík	OŘ	Celá dokumentace	SO 11-86-01	v přípojce nn jsou v podkladech odlišně označeny rozvaděče RE, R1. Požadujeme, aby se sjednotilo označení rozvaděčů v rámci SO přípojky NN a i s PS el. instalace garáže MUV			
2.	Ing. Kučík	OŘ	Celá dokumentace	SO 11-86-01	pro přípojku nn bude potřeba rozšířit stávají Průkaz způsobilosti a bude potřeba vystavit i TPZ - UTZ			
3.	Ing. Kučík	OŘ	Celá dokumentace	SO 11-86-01	zachovat stávající označení rozvaděčů ZS3 (aj.) a ponechat i funkci rozvaděče ZS3, tedy z instalovanými zásuvky 400V a 230V. Pouze provést výměnu rozvaděče ZS3 za nový tak, aby se z něho mohl provést vývod pro garáž MUV.			
4.	Ing. Kučík	OŘ	Celá dokumentace	SO 11-71-01.47	v el. instalaci objektu jsou v podkladech odlišně označeny rozvaděče RE, R1 s výkresy schémat. Požadujeme, aby se sjednotilo označení rozvaděčů v rámci SO přípojky NN a i s PS el. instalace garáže MUV			
5.	Ing. Kučík	OŘ	Celá dokumentace	SO 11-71-01.47	pro přípojku nn bude potřeba rozšířit stávají Průkaz způsobilosti a bude potřeba vystavit i TPZ - UTZ			
6.	Ing. Kučík	OŘ	Celá dokumentace	SO 11-71-01.47	U SEE Olomouc používáme staré označení jistícíc prvků a vybavení rozaděčů např. FI, FA, navrhujeme projednat připomínky s SEE Olomouc osobně na samostatném jednání			
7.	Ing.Zítka	OŘ	Celá dokumentace	SO 11-86-01 SO 11-71-01.47	Jedná se o stavbu na dráze. Projektant zapracuje podmínky zákona o drahách vč. vyhl. 177/95Sb. a vyhl. 100/95Sb dle výše uvedeného. Jedná se o UTZ/E. Normy dle kterých se na dráze projektuje jsou uvedeny v příloze vyhl. 177/95Sb. v platném znění. Projektant zapracuje vnitřní předpisy dráhy, co se týká bezpečnosti je to Bp1 - Bp3 vč. požadavků na kvalifikaci zhotovitele dle vnitřního předpisu Zam1 v platném znění což není uvedeno. Dále upozorňujeme, že v blízkosti stavby je trakční provoz AC 25kV 50Hz. Prověřit dostatečnou vzdálenost od zřizovaného uzemnění vůči koleji provozované trakčním zpětným proudem. Projektant zapracuje požadavky na geodetické zaměření stavby po realizaci v souladu s aktuálním požadavky SŽ, s.o. - SŽG na formát zpracování DSPS vč. formátu pro DTMŽ. Geodet musí mít kvalifikaci dle Zam1. Příloha koordinační schéma ukolejnění a trakčních propojení.			
8.	Ing. Tomek	OŘ	Celá dokumentace	1-08	F/03 jako materiál je uvedeno POLYKARBONÁT, SKLOLAMINÁT. To je rozpor - pořadujeme sklolaminát, v příloze 1-06 je uveden sklolaminát			
9.	Ing. Tomek	OŘ	Celá dokumentace	1-07	Požadujeme doplnit detail kotvení prosvětlovacího pásu a řešit překrytí proti zatékání.			
10.	Ing. Tomek	OŘ	Celá dokumentace		Uveďtě, zda je ověřena realizovatelnost prosvětlovacího pásu do sekčních vrat, z jakého bude materiálu ve vratech.			
11.	Ing. Tomek	OŘ	Celá dokumentace		U sekčních vrat a dveří je specifikováno, že jsou tepelně izolační s požadavkem na tepelnou izolaci, zbývající prvky pláště objektu nejsou tepelně izolační. Uvést, proč jsou tyto požadavky stanoveny.			
12.	Ing. Tomek	OŘ	Celá dokumentace		Není řešena hydroizolace nadzemní části soklové nadezdívky.			

Kontakty: Ing. Martin Kučík T: 972 742 647; E: Kucik@spravazeleznic.cz
Ing. Lukáš Zítka T: 972 740 452; E: Zitka@spravazeleznic.cz
Ing. Jiří Tomek T: 702 267 131; E: TomekJir@spravazeleznic.cz

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5649605

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b9b18df2-f8b5-47e6-8a0a-3e110a4f215e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea BROŽOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2025 12:58:10

Hash komponenty: 3b844b70918cd14ba257e68563a1023c6c3e3e40f613aeb4ae036b9be716d013

Hashovací funkce: sha256Hex

