SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn. notifikace IS C.E.Sta
Ze dne 25. 4. 2025
Naše zn. 7453/2025-SŽ-SŽF-TSPS
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Petra Vopalecká
Telefon
Mobil +420 725 549 447
E-mail vopalecka@spravazeleznic.cz

Datum 13. května 2025

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa SSV

Elektronicky prostřednictvím
IS C. E. Sta

Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště

Sdělujeme, že k dokumentaci výše uvedené stavby ve stupni PD předkládáme za OJ SŽ Facility připomínky uvedené v **Příloze 1** tohoto dopisu.

S pozdravem

Jakub Červenka
14.05.2025 07:04
Podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Červenka
Ředitel OJ SŽ Facility

Přílohy
Příloha 1 – 250513_7453_2025-SŽ-SŽF-TSPSTAB.xls

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
spravazeleznic.cz

SŽ Facility
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

SPRÁVA ŽELEZNIC

Příloha k čj. 7453/2025-SŽ-SŽF-TSPS
Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště

ve stupni PD
za OJ SŽF

Tabulka připomínek

Poř. č.	Připomínku uplatňuje		Část dokum.	Část/příloha	Připomínka a její odůvodnění
1	Ing. Václav Kubišta	SŽF		ASŘ/1.03; 1.05	Ve vnitřním předpisu SŽ S5/4 jsou v čl. 24, odst. 2 uvedeny doporučené odstíny nátěrů OK. Navrhovaný odstín RAL 9002 je uvedený pouze do vnitřního prostředí. Doporučujeme plášť fasády, střechy a klempířské prvky provést jednotně z lakovaného pozinkovaného plechu v uvedeném odstínu červeném, RAL 3003 nebo 3031.
2	Ing. Jakub Vaněk	SŽF	Celá dokumentace	SO 11-71-01.03 - PBŘ	V části f) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti opravit překlep "...zajištěna **nedimenzováním** jednotlivých ocelových nosných prvků na požadovaných R 15 minut."
3	Ing. Jakub Vaněk	SŽF	Celá dokumentace	SO 11-71-01.03 - PBŘ	A dále opravit znění odstavce "Požární odolnost navržených stavebních konstrukcí je vyhovující dle ČSN 73 0802/**33**." Poznámka: Pravděpodobně myšleno ČSN 73 0802/04.
4	Ing. Jakub Vaněk	SŽF	Celá dokumentace	SO 11-71-01.03 - PBŘ	V části i) Stanovení odstupových vzdáleností požadujeme ověřit odkaz na článek 5.2.5 ČSN 73 0804. V blízkosti se nachází budova na pozemku parc. č. st. 2966, ale rovněž celá řada přístřešků a plechových objektů (některé nejsou zaneseny v katastru nemovitosti). Nelze objektivně posoudit zda se v těchto objektech nenachází např. sklad hořlavých kapalin/plynů, apod. a stanovený PNP by tedy zasahoval na tyto objekty. Doporučujeme zvážit možnost návrhu obvodového pláště krytého stání MUV s požární odolností.
5	Ing. Jakub Vaněk	SŽF	Celá dokumentace	SO 11-71-01.03 - PBŘ	V části Závěr je uvedeno 4ks práškového hasícího přístroje s 6kg hasiva o hasební schopnosti min. 183B, což se jeví jako zavádějící informace, viz část I) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů a Příloha č. 1.
6	Ing. Jakub Vaněk	SŽF	Celá dokumentace	SO 11-71-01.03 - PBŘ	V předloženém PBŘ je odkazováno na neplatný zákon č. 183/2006 Sb. (zrušen k 1.1.2024). Požadujeme odkazovat na platnou legislativu.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5638468

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc084030-93ea-4b50-9d44-cee5ae774045

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Petra VOPALECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2025 13:27:43

Hash komponenty: bb02bf4e688e7db02fdb56222822e2c8a24bb6659268a2631aa5804d67806394

Hashovací funkce: sha256Hex

a1a4f137-7f4a-475e-99ad-cb704ef789af