

| | |
|--|--|
| STAVEBNÍK : SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace IČO: 709 94 234, Dílždná 1003/7, 110 00 Praha 1 | GENERÁLNÍ PROJEKTANT :  |
| PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE : A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz | A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz |
| PROJEKT : „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 882/II“ NA P.P.Č. 4348/25, 4348/3 K.Ú. VESELÍ NAD LUŽNICÍ | |
| STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ | ČÁST/PROFESE : ESI + EIS |
| OBSAH/VÝKRES : | |


ROZVADĚČ NN 2.N.P. - NAVRŽENÝ STAV

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

D.1.4.b.19

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--|
| VYPRACOVAL : Jasoň Svoboda | DATUM AKTUALIZACE : 12.06.2014 | MĚŘÍTKO : - | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. KAREL ROUBAL |
| | ZAKÁZKA: 14-2014 | VÝTISK : | |
| SOUBOR : 14_DPS_SŽDC_Veselí_n_L_882_ESI_D.1.4.b.19.dwg | | | |

POHLED M 1: 10



SOUPIS PŘÍSTROJŮ:

| | |
|--------------------|-----|
| SALTEK SLP-275 V/4 | 1ks |
| APN-63-3 | 1ks |
| LPN-16B-3 | 1ks |
| LPN-16B-1 | 7ks |
| LPN-10B-1 | 3ks |
| RSA-35 | 20k |
| Koncová svěrka | 9ks |

POPIS

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DZ43-2403-EI30

Protipožární izolace GRENAMAT

Tříbodový rozvzorový uzávěr

č. 216/C5a/2010/0062 Jednokřídlový uzávěr rozvodnice, typ „DZ43-1K2“
e 96/603/ES a požární odolnost dle ČSN EN 1634-1 vyhovující pro EI2 30

ROZVADĚČ R60

3 N PE, ~ 50Hz, 400V AC; TN-C-S

