







- 2201 Napájení střídavé
- 2202 Napájení stejnosměné
- 2203 Skříň dobíječe

4.4.2017

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava	
Datum: 6.2017	Navrhl	Tůma			
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kreslil	Tůma			
	Kontroloval	Tůma			
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS04 PZS v km 40,320					2200
Napájení					


## Rozvaděč RP2 - S0 03

3/N/PE 50Hz 400V/TT



p.l. | p.l. | p.l. | p.l. - propojovací lišta

viz přípojka



Přívodka pro dieselagregát je řešena v rámci přípojky.

## Rozvodnice RD



3/N/PE 50Hz 400V/TT

Hlavní vypínač  
Vyp. Zap.

Lp1  
4x PI-L16

Proudový chránič

LFN-25-4-030



Svorka rozpojovací zkušební  
max. 1 m pod rozvodnicí.

SRO

FeZn Ø 10mm (FeZn 40x3)


Uzemňovací soustava  
domku max. 5Ω  
(zákl. zemnič)

### Rozvodnice FOR-Classic 150-36M

F11 LFN-25-4-030 4	F2 Osvětli. 1	F3 Zásuv. 1	F4 Přímotop 1	F5 Větrňák 1	F6 Dobíječ 1	rez. 6	Zásuvka 3
Hlavní vypínač 4	FA2 PIVM12,5- 275 DS/3+1 4	Lp1 4x PI-L16 4	FA3 PIVM12,5- 275 DS/3+1 4	rez. 2			

↑ CYKY-J 5x4

↑ 3x  
CYA 16zž




14.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885  
a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký osek  
PS04 PZS v km 40,320

Napájení střídavé

2201





4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885  
a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký osek  
PS04 PZS v km 40,320

Skříň dobíječe

2203