



Váš dopis zn.:  
ze dne: 10.03.2017  
naše zn.: 1302/2017 -SM-46/2017  
vyřizuje: Vendula Bartáčková  
e-mail: vendula.bartackova@mutrebechovice.cz  
odbor: Odbor správy majetku  
tel.: 495592065, klapka: 211  
datum: 14.03.2017

**Signal Projekt s.r.o.**  
**Ing. Pavla Bohmová**  
**Vídeňská č.p. 55**  
**639 00 Brno**

### **Vyjádření o existenci pozemního a nadzemního zařízení veřejného osvětlení**

K Vaší dokumentaci na akci: „ Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885; 41,692 trati Chodceň – Týnístě n.O. – Velký Osek “ Vám sdělujeme následující:

V blízkosti uvedených míst se nacházejí sítě VO, **pravděpodobně dojde ke střetu se sítěmi veřejného osvětlení** ve vlastnictví města Třeběchovice pod Orebem, a to v **km 39,319 a 40,692**.

Při umístění připravované stavby je nutno v plném rozsahu respektovat stávající rozvodná zařízení veřejného osvětlení, včetně jejich ochranných pásem daných příslušnými právními předpisy a platnými ČSN.

Případná kolize stavby se zařízením veřejného osvětlení bude řešena umístěním připravované stavby mimo ochranné pásmo energetických zařízení veřejného osvětlení.

Nevyhnutelné přeložky zařízení veřejného osvětlení je nutno samostatně projednat s vlastníkem zařízení. Veškeré náklady na provedení přeložky hradí investor stavby, který je vyvolává. Majetkové vztahy k zařízení veřejného osvětlení se realizací přeložky nemění.

### **Žadatel, případně osoby, které budou realizovat výše uvedené, jsou povinni učinit následující opatření:**

1. V případě pravděpodobnosti střetu se zařízením veřejného osvětlení požádat minimálně 14 dní před zahájením prací vlastníka o vytyčení podzemního zařízení na **tel: 495592065 kl. 211**. Tato služba bude provedena za úplatu na základě vystavené objednávky žadatelem.
2. Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací, při kterých dochází ke kontaktu se zařízením veřejného osvětlení oznámit předpokládaný termín zahájení stavebních prací.
3. Při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení příslušných právních předpisů a platných ČSN, zejména pak ČSN 73 6005 — prostorové uspořádání sítí; ČSN 73 3050 - zemní páce; ČSN 33 2000-5-54 - uzemnění a ochranné vodiče.
4. Při provádění jakýchkoliv prací nesmí dojít k poškození energetického zařízení veřejného osvětlení.
5. Před zahájením prací je nutno ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými sondami.



**Město Třeběchovice pod Orebem – odbor správy majetku**  
**Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třeběchovice pod Orebem**

6. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zařízení veřejného osvětlení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí a upozorněni na možnou odchylku uloženého kabelového vedení.
7. Při provádění zemních prací v blízkosti zařízení veřejného osvětlení provádět s nejvyšší opatrností, nepoužívat nevhodné nářadí a v pásmu 1m od kabelového vedení veřejného osvětlení (po obou stranách krajního vedení) provádět práce výhradně ručně (nepoužívat žádné mechanizační prostředky - hloubící stroje, sbíječky).
8. Aby organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod překládanými kabely a ochrannými plastovými trubkami rozvodů veřejného osvětlení.
9. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení kabelového vedení veřejného osvětlení, musí být toto zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti možnému ohrožení okolí - (prověšením, pádem předmětů apod.) i proti poškození nepovolanou osobou.
10. Dodržování zákazu přejíždění tras kabelového vedení veřejného osvětlení těžkými vozidly (mechanizací) a jejich patkování, pokud není provedena ochrana těchto kabelových rozvodů proti mechanickému poškození.
11. Dodržování zákazu skládek a budování zařízení stavenišť, která by znemožňovala přístup k zařízení veřejného osvětlení.
12. Aby nedošlo ke snížení či zvýšení vrstvy zeminy (krytí) nad kabelovými trasami veřejného osvětlení.
13. Každé poškození zařízení veřejného osvětlení je nutno neprodleně oznámit vlastníkově.
14. Před záhozem odkrytých míst styku (křížení), obnaženého zařízení veřejného osvětlení je povinností dodavatele zemních prací přizvat zástupce vlastníka zařízení veřejného osvětlení ke kontrole dodržení uvedených podmínek a kontrole uložení zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.
15. Kabelové vedení veřejného osvětlení v místech pod komunikacemi, vjezdy a křížení uložit do plastových chrániček.
16. Provést přeložení stavbou dotčených stožárů veřejného osvětlení dle pokynů vlastníka sítě v případě, že si toto přeložení stavba vyžaduje.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci potvrzenou vlastníkem sítě a pro rozsah prací na ní vyznačených uvedených v tomto vyjádření.

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci podzemního a nadzemního zařízení veřejného osvětlení.

**Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání.**

**Žádáme příslušný stavební úřad, aby naše podmínky zařadil do územního rozhodnutí, případně stavebního povolení uvedené stavby.**

Příloha: 6x situace s informativním zákresem vedení veřejného osvětlení

Ing. Václav Labuť  
vedoucí odboru správy majetku