



A 3 Projekt s.r.o.

J.V. Sládka 699/II  
39181 Veselí nad Lužnicí

## Statutární město Plzeň

Technický úřad  
odbor rozvoje a plánování  
Magistrátu města Plzně

Vaše značka :

ze dne:

Naše značka : **MMP/235132/14**

Vyřizuje : Jana Votavová

Plzeň 14.1.2015

**Věc: Vyjádření k územnímu řízení a ohlášení**

Město Plzeň, zastoupené odborem rozvoje a plánování Technického úřadu, Magistrátu města Plzně souhlasí se stavbou nazvanou **Plzeň, Přestická ul. – TOA POINT NRZO SO 3 Plzeň – zastávka, kanalizační a vodovodní přípojka** dle předložené projektové dokumentace. O tento souhlas požádala f. A 3 Projekt s.r.o.

Investor : SŽDC, s.o.

Tento souhlas je vydáván při splnění následujících připomínek :

- Obnovu povrchu požadujeme provést v souladu s Plzeňským standardem komunikací.
- V místě stavby je kabelový rozvod veřejného osvětlení v zemi. Polohu rozvodu si investor nebo jím pověřená organizace zakreslí na oddělení technické evidence SVSMP (Klatovská 10, č. dv. 103, tel.: 378 037 074). Zahájení výkopu ohlásí předem správci VO - oddělení VO SVSMP (p. Bočan, p. Lang, tel.: 378 037 003, 378 037 211). V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Při poškození kabelu nebo jiného zařízení veřejného osvětlení je povinnost ihned informovat dispečink VO (tel.: 377 423 331 po 24 hod. denně), který zjedná odstranění závady na náklady investora. Na základě smlouvy může být v tom případě viníku vyměřena pokuta. Před záhozem kabelů VO požadujeme vyzvat správce VO ke kontrole jeho uložení (kontakty viz výše). Zejména upozorňujeme na to, že zařízení VO, ačkoli je v denních hodinách obvykle bez napětí, je nutno považovat za elektrické zařízení v plném rozsahu, neboť může být v kterékoliv denní době dálkově zapnuto! Jakékoliv manipulace na stávajícím zařízení VO je proto možno provádět teprve po souhlasu správce a provozovatele - v současnosti smluvně pro město Plzeň společnost Osvětlení s.r.o., Boettingerova 2, tel.: 377 423 331, vedoucí elektro provozu p. Smolík, tel.: 603 534 085, email: [provoz@osvetleniplzen.cz](mailto:provoz@osvetleniplzen.cz).
- Akcí nesmí dojít k poškození ani likvidaci dřevin rostoucích na pozemku města. Přípojky požadujeme vést min. 2m od kmene stávajících stromů tak, aby byly minimalizovány zásahy do kořenového systému.
- Je nutné doložit povolení kácení dřevin od OŽP ÚMO 3 (orgánu ochrany přírody). O povolení žádá vlastník pozemku.
- Dřeviny rostoucí v blízkosti budou řádně ochráněny dle ČSN 83 9061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, při poškození začistit hladkým řezem). Kořeny o průměru větším jak 3 cm požadujeme zachovat, tj. podkopat a vedení podtáhnout. Výkopy v blízkosti stromů požadujeme provádět ručně. V případě, že bude nutné zakrácení větví, je toto možné provést pouze odborně zahradnickým způsobem se souhlasem OŽP ÚMO 3. Pokud budou výkopy v blízkosti dřevin

prováděné za dlouhodobých teplot vyšších než 25 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí být v tomto případě chráněny (vlhčené jutové pytle apod.).

- Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí (25g/m<sup>2</sup>), po vzejití posečeny.
- Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště, lešení, apod. je možné pouze na základě předem uzavřené „Dohody o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSMP – oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá investor, nikoli zhotovitel stavby. K podání žádosti o uzavření dohody použijte přiložený formulář („žádost“), do kterého je třeba vyplnit značku a datum tohoto stanoviska.
- Při souběhu a křížení navrhované trasy kanalizační přípojky s vodovodem dodržte ČSN 73 6005.

### Stanovisko pro silniční správní úřad

Souhlasíme se zvláštním užíváním místní komunikace dle §25 odstavec 6, písm. d) zák. č. 13/1997 Sb. pro uložení inženýrských sítí.

Platnost tohoto souhlasu je 2 roky od jeho vydání, pokud stavba nebude realizována. Tento souhlas je platný pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem Odboru rozvoje a plánování MMP. Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby.

Statutární město Plzeň  
odbor rozvoje a plánování  
Magistrátu města Plzně ④

Ing. Vladimír Šimandl, CSc.  
vedoucí ORP MMP  
na základě pověření  
č.j. ZM – 112/2014 ze dne 7.11.2014

Škroupova 5  
306 32 Plzeň

tel. 37803 4087  
fax

bankovní spojení KB Plzeň-město  
č. účtu 1120 – 311 / 0100  
IČO 075370, DIČ CZ-00075370

Rozdělovník: sekr., vl. SVSMP 21871/14,A 3 Projekt, ÚMO3 prostř.žadatele

Seznam příloh: potvrzená situace s umístěním stavby

Počet stran: 2