

ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. KO – 968 – 2/2014/PD

Říčany 30. září 2014

Počet listů: 1

Příloha : 1/PD

A3 PROJEKT s.r.o.
J.V. Sládka 699/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Mgr. Filip Hošpes, tel.: 950 881 161, e-mail: filip.hospes@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Mirošovice, parc. č. 596, 1922/1 - výpravní budova ČD
Název stavby : TOA POINT NRZO SO 04 - sociální zařízení
Stavebník - investor : SŽDC s.o., Sokolovská 278/1955, Praha 9
Předložená dokumentace : stavební řízení + územní řízení
Zpracovatel PBR : Ing. Luděk Sládek, 02/2014

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen "zákon o PO"), ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 24. září 2014** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami

Toto stanovisko je vázáno na splnění dále uvedených podmínek:

Zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby před započetím jejího užívání.

K řízení o povolení užívání stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární ochrany a prohlášení o provedení sádkartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení (vnitřní a vnější odběrní místa – hydranty, elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, stabilní hasicí zařízení) atd.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

plk. Ing. Vladimír Dýňbyl
ředitel územního odboru
rada

IČ
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710