



TABULKA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL | PLOCHA |
|-------|----------------|--------|
| 1.01. | PŘEDSÍŇ - MUŽI | 2,20 |
| 1.02. | WC - MUŽI | 1,98 |
| 1.03. | PISOÁRY - MUŽI | 3,54 |
| 1.04. | PŘEDSÍŇ - ŽENY | 1,61 |
| 1.05. | WC - ŽENY | 2,46 |
| 1.06. | ÚKLID | 2,70 |
| 1.07. | WC - INVALIDA | 5,25 |

LEGENDA

| | |
|-----|--|
| TUV | ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK 50L BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA (ZPĚTNÝ VENTIL, POJISTNÝ VENTIL)ÚKAP Z POJISTNÉHO VENTILU NAPOJEN NA ZÁPACHOVOU UZÁVÍRKU |
| a | (SV) ROHOVÝ VENTIL 1/2", VÝŠKA NAPOJENÍ 1050mm, NAPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0,5m |
| b | (MIX) VÝŠKA NAPOJENÍ 650mm (INVALIDA 590mm), AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PRO JEDNU VODU - ANTIVANDAL PROVENÍ 1x PŘÍPOJOVACÍ HADIČKA OPLET NEREZ, DÉLKA 0.5m, 1x ROHOVÝ VENTIL |
| c | (SV) ROHOVÝ VENTIL 1/2" VÝŠKA NAPOJENÍ v=355mm |
| d | (SV,TUV) VÝŠKA NAPOJENÍ 1000mm, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE VÝLEVKOVÁ S DÉLKOU RAMENE min. 200mm |
| f | (SV) PODOMÍTKOVÝ UZÁVÍRACÍ VENTIL v.=650mm |
| g | (SV,TUV) TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25 (ROZSAH 30-70°C, PRŮTOK 53 l/min) vč. ZPĚTNÝCH KLAPEK |
| h | VODOMĚRNÁ SESTAVA S PODRUŽNÝM VODOMĚREM (SV) Qn=2,5 m³/h |

IZ - IZOLACE

| TEPLÁ VODA | | STUDENÁ VODA | | |
|------------|-------------|--------------|-------------|--|
| POTRUBÍ | | POTRUBÍ | | |
| PP-RCT | MIRELON PRO | PP-RCT | MIRELON PRO | — · · — TEPLÁ VODA + IZOLACE (IZ) |
| 16x2,2 | 18x13mm | 16x2,2 | 18x9mm | — · · · — STUDENÁ VODA + IZOLACE (IZ) |
| 20x2,3 | 22x13mm | 20x2,3 | 22x9mm | ==> VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, SOUČÁST STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 03.4 |
| 25x2,8 | 25x13mm | 25x2,8 | 25x9mm | |

POZN.1.: REVIZNÍ OTVORY VČ. DVÍŘEK DODÁVKOU STAVBY
POZN.2.: NAPÁJECÍ ZDROJE PRO UMYVADLOVÉ BATERIE A SENZOROVÉ SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ DODÁVKOU ESI

| | | | |
|--|--|--|--|
| STAVEBNÍK : Správa železniční dopravní cesty, s. o. IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT :  | |
| PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE : A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz | | A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz | |
| PROJEKT : „TOA POINT NRZO“ – SO 03 – Plzeň - zastávka | | | |
| STUPEŇ : PROJEKT (P) | | ČÁST/PROFESE : ZTI | |
| OBSAH/VÝKRES : | | | |

SO 03.2 - VODOVOD

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

E.2.6.b.2.

| | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---|
| VYPRACOVAL : | DATUM AKTUALIZACE : 18.08.2017 | MĚŘÍTKO : 1:50 | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. JAROSLAV HEJL |
| Jakub Rohlík | ZAKÁZKA: 31/2016 | VÝTISK : | |
| SOUBOR : SO 03_Plzeň - zastávka_TZB.dwg | | | |